



10175  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ  
CCM&G

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0569-18

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/  
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

21 листопада 2018 р. до 31 травня 2022 р.

Срок действия с/  
Term of validity is from

Сертифікат  
видано

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,  
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

Сертификат выдан/  
Certificate is issued on

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисна речовина (штукатурка)  
«Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм 210104»  
для вогнезахисту конструкцій металевих колон будівель і споруд.  
Класи вогнестійкості згідно з додатком.  
Витрата продукції при нанесенні (без урахування технологічних витрат)  
не менше ніж 0,45 кг/м<sup>2</sup> на 1 мм товщини покриву в сухому стані.  
Грунтувальне покриття «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021.  
Технические условия») середньою товщиною сухого шару 0,05 мм.  
Перед нанесенням покриття колони оброблялись праймером  
«Адгезионный состав и покрытие «Эндотерм 210104» (витрата 350 г/м<sup>2</sup>)

20.59.59-67.00

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП  
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає  
вимогам

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:  
ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.3.4;  
ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 5.3;  
ДСТУ Б В.1.1-14:2007 «Захист від пожежі. Колони. Метод випробувань на вогнестійкість»  
(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Продуватель/  
Producer

Місце  
виробництва

Место производства/  
Place of production

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,  
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, пр. Бориспільський, 1 А

Сертифікат  
видано органом  
сертифікації

Сертификат выдан органом  
сертификации/  
Certificate is issued by the  
certification body

Додаткова  
інформація

Дополнительная  
информация/Additional  
information

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,  
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;  
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;  
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Продукція, що виробляється серійно з 21.11.2018 до 31.05.2022 за  
ТУ У 24.3-13481691-007-2003 «Суміші для покриття «Ендотерм 210104» зі змінами 1-4.  
Здійснюється інспекційний контроль за системою управління якістю виробництва  
продукції згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/  
On the grounds of

Протокол сертифікаційних випробувань від 22.08.2017 № 12/СПК-17 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»  
(атестат акредитації № 2Н 365 дійсний до 10.04.2019).  
Сертифікат відповідності на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015  
№ UA.MQ.048-227-18 терміном дії до 29.05.2021.  
Рішення ОС «ЦСМВ» № 328/18 від 21.11.2018 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body



*(Handwritten signature)*

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)

CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE  
 證書 證書 證書 證書 證書 證書 證書 證書 證書 證書  
 CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE



**ДОДАТОК**  
 до сертифіката відповідності  
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0569-18 від 21 листопада 2018 р. до 31 травня 2022 р.

Забезпечення класів вогнестійкості (R) в залежності від зведеної товщини металу і мінімального значення товщини покриву вогнезахисної речовини (штукатурки) «Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм 210104» для будівельних несучих конструкцій (сталевих колон)

Зведена товщина металу, δ, мм	Класи вогнестійкості		
	R 120	R 150	R 180
	Товщина покриву вогнезахисною речовиною, мм		
≥ 3,4	28,56	33,68	38,79

Для ознайомлення

**Заст. керівника органу сертифікації**  
 Руководитель органа сертификации/  
 Director of the certification body



**В.І. Приймаченко**  
 (ім'я, ініціали, прізвище)  
 (signature, initials, family name)