



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0428-18

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

14 вересня 2018 р. до 31 травня 2022 р.

Срок действия с/
Term of validity is from

Сертифікат
видано

ТОВ «Научно-производственное предприятие «Спецматериалы»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 134881691

Сертифікат выдан/
Certificate is issued on

Продукція

Вогнезахисна речовина
«Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм 250103»
для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (елементів горючих покриттів)

20.59.59-67.00

Продукция/Production

(код (n) ЄКСТЕДУДКПІ)
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.1-7:2016 « Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;

ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения
огнезащитных свойств»;

I (перша) група вогнезахисної ефективності за умови нанесення на деревину вогнегасної
речовини з середньою витратою 311,6 г/м² і середньою товщиною сухого шару 0,2 мм

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

ТОВ «Научно-производственное предприятие «Спецматериалы»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 134881691

Производитель/
Producer

Місце
виробництва

08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, пр.Бориспільський,1 А

Место производства/
Place of production

Сертифікат
видано органом
сертифікації

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Сертифікат выдан органом
сертификации/
Certificate is issued by the
certification body

Додаткова
інформація

Продукція, що виробляється серійно з 14.09.2018 до 31.05.2021 рр.
ТУ У 13481691.005:2001 «Суміші для вогнезахисних покриттів «Ендотерм 400201»,
«Ендотерм 650202», «Ендотерм 250103», «Ендотерм 400201» із мінами 1-3.
Здійснюється інспекційний контроль за системою управління якістю виробництва
продукції згідно з Ліцензійною угодою

Дополнительная
информация/Additional
information

На підставі

Протокол сертифікаційних випробувань від 12.06.2017 № 6/CPM-17 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат
акредитації № 2Н 365 дійсний до 10.04.2019)
Сертифікат відповідності на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015
№ UA.MQ.048-227-18 терміном дії до 31.05.2021.
Рішення ОС «ЦСМВ» № 33018 від 14.09.2018 про видачу сертифіката відповідності

On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



(Handwritten signature)

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)