



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
ССМ&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0566-18

Зарегистрирован в реестре органа сертификации под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/
Term of validity is from

21 листопада 2018 р. до 31 травня 2022 р.

Сертифікат
видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисна речовина
«Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм 250103»
для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (елементів горючих покриттів)

20.59.59-67.00

(код (U) УКТЗЕДУ/ДКПІІІ
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.1-7:2016 « Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;
ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения
огнезащитных свойств»;
I (перша) група вогнезахисної ефективності за умови нанесення на деревину вогнегасної
речовини з середньою витратою 311,6 г/м² і середньою товщиною сухого шару 0,2 мм
(позначення нормативних документів) / (denotation of normative documents)

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

Місце
виробництва

Место производства/
Place of production

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, пр. Бориспільський, 1 А

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом
сертификации/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 21.11.2018 до 31.05.2022 за
ТУ У 13481691.005:2001 «Суміші для вогнезахисних покриттів «Ендотерм 400201»,
«Ендотерм 650202», «Ендотерм 250103», «Ендотерм 400202» із змінами 1-3.
Здійснюється інспекційний контроль за системою управління якістю виробництва
продукції згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протокол сертифікаційних випробувань від 12.06.2017 № 6/СРМ-17 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат
акредитації № 2Н 365 дійсний до 10.04.2019).
Сертифікат відповідності на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015
№ UA.MQ.048-227-18 терміном дії до 29.05.2021.
Рішення ОС «ЦСМВ» № 330/18 від 21.11.2018 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)