



30175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0425-18

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

14 вересня 2018 р. до 31 травня 2022 р.

Срок действия с/
Term of validity is from

Сертифікат
видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ТОВ «Научно-производственное предприятие «Спецматериалы»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 134881691

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисна речовина
«Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм 250103»
для вогнезахисту силових кабелів і кабельних ліній

20.59.59-67.00

(код (и) УКТЗЕД/ДКПТ)
(UKTZED/DKPP code (s))

(полна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування обладнання об'єктів цивільного призначення» пп. 4.36 (д);
НАПБ Б.01.014-2007 «Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних електростанцій» пп. 7.2.4.20, 7.2.4.21;
НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України» п. 14.2.21;
ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» п. 4.2;
Ізольовані проводи та кабелі, що прокладені у пучках за категорією А F/R (згідно з ДСТУ EN 60332-3-21:2013) за умови нанесення вогнегасної речовини з середньою витратою 0,94 кг/м² з середньою товщиною сухого шару 0,55 мм не поширюють полум'я

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

ТОВ «Научно-производственное предприятие «Спецматериалы»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 134881691

Місце
виробництва

Место производства/
Place of production

08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, пр.Бориспільський, А

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом
сертификации/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 14.09.2018 до 31.05.2022 за
ТУ У 13481691.005:2001 «Суміші для вогнезахисних покриттів «Ендотерм 400201»,
«Ендотерм 650202», «Ендотерм 250103», «Ендотерм 400202» із змінами 1 - 3.
Здійснюється інспекційний контроль за системою управління якістю виробництва
продукції згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протокол сертифікаційних випробувань від 16.04.2015 № 7/2-2015 НДЦ «Пожежна безпека»
УкрНДІЦЗ ДСНС України (атестат акредитації від 16.01.2017 № 2Н278 дійсний до 15.01.2022).
Сертифікат відповідності на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015
№ UA.MQ.048-227-18 (термін дії до 29.05.2021).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 33/18 від 14.09.2018 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

