



10175  
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ  
CCM&G

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

**UA.032.CC.0561-18**

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

**Термін дії з**

**21 листопада 2018 р. до 31 травня 2022 р.**

Срок действия с/

Term of validity is from

**Сертифікат видано**

Сертификат выдан/  
Certificate is issued on

**ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,  
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691**

**Продукція**

Продукция/Production

**Вогнезахисна речовина «Суміш для вогнезахисного покриття  
«Ендотерм 400201» для вогнезахисту дерев'яних конструкцій  
(елементів горючих покриттів)**

**20.59.59-67.00**

(код (н) УКТЗЕД/ДКПП  
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

**Відповідає вимогам**

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

**ДБН В.1.2-7:2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п.6.3.1.1;  
ДБН В.1.1-7:2016 « Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п.6.23;  
ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения  
огнезащитных свойств»  
I (перша) група вогнезахисної ефективності за умови нанесення на деревину вогнегасної  
речовини з середньою витратою 302,8 г/м<sup>2</sup> з середньою товщиною сухого шару 0,2 мм  
(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)**

**Виробник**

Производитель/  
Producer

**Місце виробництва**

Место производства/  
Place of production

**ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,  
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691**

**08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, пр. Бориспільський,1 А**

**Сертифікат видано органом сертифікації**

Сертификат выдан органом  
сертификации/  
Certificate is issued by the  
certification body

**ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,  
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;  
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;  
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23**

**Додаткова інформація**

Дополнительная  
информация/Additional  
information

**Продукція, що виробляється серійно з 21.11.2018 до 31.05.2022 за  
ТУ У 13481691.005-2001 «Суміші для вогнезахисних покриттів «Ендотерм 400201»,  
«Ендотерм 650202», «Ендотерм 250103», «Ендотерм 400202»».  
Здійснюється інспекційний контроль за системою управління якістю виробництва  
продукції згідно з Ліцензійною угодою**

**На підставі**

На основании/  
On the grounds of

**Протокол випробувань від 15.06.2018 №8/CPM-18 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»  
(атестат акредитації № 2Н 365 дійсний до 10.04.2019).  
Сертифікат відповідності на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015  
№ UA.MQ.048-227-18 терміном дії до 29.05.2021.  
Рішення ОС «ЦСМВ» № 253/18 від 21.11.2018 про видачу сертифіката відповідності**

**Заст. керівника органу з сертифікації**

Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body



**В.І. Приймаченко**

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)