



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22-03 2016р.

№ 05.03.02-04/ 8659

Суміш для вогнезахисного покриття "Ендотерм 400202" відповідно до ТУ У 13481691.005-2001 "Суміші для вогнегасних покриттів Ендотерм 400201", Ендотерм 400202, Ендотерм 650202", Ендотерм 250103"
(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 24.30.22

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для отримання вогнезахисного покриття на металевих конструкціях.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ НВП «Спецматеріали», Україна, 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, код ЄДРПОУ: 13481691

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ НВП «Спецматеріали», Україна, 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, код ЄДРПОУ: 13481691

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданої заявником документації об'єкта експертизи при інгаляційному надходженні до організму відповідає 4 класу небезпеки (малонебезпечна речовина) відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». Препарат чинить подразнюючу дію на шкіру, слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при застосуванні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування препарату; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; СП 1042-73 „Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання”; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. При використанні препарату контроль повітря робочої зони здійснювати за сольвент-нафтою (в перерахунку на С) ГДК 100 мг/м³, "п", 4 клас небезпеки. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміш для вогнезахисного покриття

“Ендотерм 400202” відповідно до ТУ У 13481691.005-2001 “Суміші для вогнегасних покриттів Ендотерм 400201”, Ендотерм 400202, Ендотерм 650202”, Ендотерм 250103”, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником.

Маркування вимагається

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30.03. 2021 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно вимог ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3101 від 14.03.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

 Чернюк В.І.