



10175  
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ  
CCM&G

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0377-19

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

05 грудня 2019 р. до 31 травня 2022 р.

Сертифікат

видано

Сертифікат видан/

Certificate is issued on

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,  
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

Продукція

Продукция/Production

Система вогнезахисту повітроводів «Ендотерм РПВ».

Тип: Ендотерм РПВ-2.

Клас вогнестійкості EI 45

20.59.59-67.00

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП  
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, form, material, trade mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.3.6.1;

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.12;

ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» р. 7;

ДСТУ Б В.1.1-16:2007 «Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість»

(позначення нормативних документів) / (denotation of normative documents)

Відповідає

вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,

08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, пр. Бориспільський, 1А

Сертифікат

видано органом

сертифікації

Сертифікат видан органом

сертифікації/

Certificate is issued by the

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,

юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;

пошт. адр.: 03167, м. Київ, вул. Виборзька, 103;

тел. 221-94-10; 441-88-03; 457-69-23

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно з 05.12.2019 до 31.05.2022 за ТУ У 13481691.01:97 «Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм ХТ-150, яке случується» із змінами №№ 1 - 7.

Під час виконання робіт та витрата матеріалів згідно з Регламентом робіт з вогнезахисту

Система вогнезахисту повітроводів «Ендотерм РПВ».

Здійснюється інспекційний контроль за системою управління якістю виробництва продукції

згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протокол сертифікаційних випробувань від 28.11.2019 № 276/1-2019 НДЦ «Пожежна безпека»

України (атестат акредитації №20278 дійсний до 15.01.2022 р.).

Сертифікат відповідності на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015

№ UA.MQ.048-227-18 терміном дії до 29.05.2021.

Рішення ОС «ЦСМВ» № 319-1/19 від 04.12.2019 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, інішіали, прізвище)  
(signature, initials, family name)