



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0378-19

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

05 грудня 2019 р. до 31 травня 2022 р.

Срок действия с/
Term of validity is from

Сертифікат видано

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

Сертифікат выдан/
Certificate is issued on

Продукція

Система вогнезахисту повітроводів «Ендотерм РПВ».
Тип: Ендотерм РПВ-3.
Клас вогнестійкості EI 45

20.59.59-67.00

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

Продукция/Production

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.2-7:2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.3.6.1;

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.12;

ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» р. 7;

ДСТУ Б В.1.1-16:2007 «Захист від пожежі. Пожеговідні будівельні конструкції. Метод випробування на вогнестійкість»

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

(позначення нормативних документів) / (denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

Місце виробництва

Место производства/
Place of production

08335, Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, пр. Бориспільський, 1А

Сертифікат видано органом сертифікації

Сертифікат выдан органом
сертификации/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,

юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;

пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;

тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, швидкість якої змінюється серійно з 05.12.2019 до 31.05.2022 за за ТУ У 13481691.005:2001 «Суміші для вогнезахисних покриттів «Ендотерм 400201», «Ендотерм 650202», «Ендотерм 250103», «Ендотерм 400202» із змінами №№ 1 - 4.

Порядок виконання робіт та витрата матеріалів згідно з Регламентом робіт з вогнезахисту «Система вогнезахисту повітроводів «Ендотерм РПВ».

Здійснюється інспекційний контроль за системою управління якістю виробництва продукції згідно ліцензійною угодою

На підставі

На основании/
On the grounds of

Питання сертифікаційних випробувань від 28.11.2019 № 277/1-2019 НДЦ «Пожежна безпека» ХрНДЦЗ ДСНС України (атестат акредитації №20278 дійсний до 15.01.2022).

Сертифікат відповідності на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015

№ UA.MQ.048-227-18 терміном дії до 29.05.2021.

Рішення ОС «ЦСМВ» № 319-2/19 від 04.12.2019 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./Stamp



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)