



0175
DSTU EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0071-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/
Term of validity is from

01 червня 2022 р. до 31 травня 2026 р.

Сертифікат

видано

Сертифікат выдан/
Certificate is issued on

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал «Суміш для вогнезахисного покриття
«Ендотерм 250103» для вогнезахисту силових кабелів і кабельних
ліній

20.59.59-67.00

Код (U) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування обладнання
об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 (д);

НАПБ Б.01.014-2007 «Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних
електростанцій» пп. 7.2.4.20, 7.2.4.21;

НАПБ В.01.034-2005/114 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та
організаціях енергетичної галузі України» п. 14.2.21;

ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи
випробування» п. 4.2

- *ізолювані проводи та кабелі які прокладені у пучках за категорією А F/R (згідно з
ДСТУ EN 60332-3-21:2013) за умови нанесення вогнегасної речовини з середньою
витратою 0,94 кг/м² з середньою товщиною сухого шару 0,55 мм не поширюють
полум'я*

(позначення нормативних документів) / (denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

Місце

виробництва
Место производства/
Place of production

08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, пр.Бориспільський,1 А

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертифікат выдан органом
сертифікації/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел: 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 01.06.2022 до 31.05.2026 за
ТУ У 13481691.005:2001 «Суміші для вогнезахисних покриттів «Ендотерм
400201», «Ендотерм 650202», «Ендотерм 250103», «Ендотерм 400202» із змінами 1-3.
Здійснюється нагляд за виробництвом сертифікованої продукції протягом терміну
дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

Протокол випробувань від 16.04.2015 № 7/2-2015 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДЦЗ ДСНС
України (атестат акредитації № 20278).

Сертифікат відповідності на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015
№ UA. MQ.048-162-21 терміном дії до 21.05.2024.

Рішення ОС «ЦСМВ» № 060/22 від 26.05.2022 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

