



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0069-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

01 червня 2022 р. до 31 травня 2026 р.

Сертифікат
видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал «Суміш для вогнезахисного покриття
«Ендотерм 400201» для вогнезахисту дерев'яних конструкцій
(елементів горючих покриттів)

20.59.59-67.00

03400 UKT3E, ДКПП
(UKT3E/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.2-7:2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.1;

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;

ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения

огнезащитных свойств»

- I (перша) група вогнезахисної ефективності за умови нанесення на деревину

вогнегасної речовини з середньою витратою 302,8 г/м² з середньою товщиною

сухого шару 0,2 мм

(позначення нормативних документів) (denotation of normative documents)

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

Виробник

Производитель/
Producer

Місце
виробництва

Место производства/
Place of production

08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, пр. Бориспільський, 1 А

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом
сертификации/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 01.06.2022 до 31.05.2026 за
ТУ У 13481691.005-2001 «Суміші для вогнезахисних покриттів «Ендотерм 400201»,
«Ендотерм 650202», «Ендотерм 250103», «Ендотерм 400202» із змінами №№ 1-3.
Здійснюється нагляд за виробництвом сертифікованої продукції протягом терміну
дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протокол випробувань від 15.06.2018 №8/СРМ-18 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від
21.03.2016 № 20365 дійсний до 10.04.2024).

Сертифікат відповідності на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015

№ UA. MQ.048-162-21 терміном дії до 21.05.2024.

Рішення ОС «ЦСМВ» № 058/22 від 26.05.2022 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./Stamp

В.І. Приймаченко

(ім'я, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

