



10175
ICTY EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0072-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/
Term of validity is from

01 червня 2022 р. до 31 травня 2026 р.

Сертифікат видано

Сертифікат выдан/
Certificate is issued on

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисна матеріал «Суміш для вогнезахисного покриття
«Ендотерм ХТ-150» для вогнезахисту силових кабелів і кабельних
ліній

20.59.59-67.00

(код (00) УКТЗЕДУ/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (5))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування обладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 (д);

НАПБ Б.01.014-2007 «Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних електростанцій» пп. 7.2.4.20, 7.2.4.21;

НАПБ В.01.034-2005/114 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України» п. 14.2.21;

ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» п. 4.2

- *ізольовані проводи та кабелі які прокладені у пучках за категорією А F/R (згідно ДСТУ EN 60332-3-21:2013) за умови нанесення вогнегасної речовини з середньою витратою 1,52 кг/м² з середньою товщиною сухого шару 0,63 мм не поширюють полум'я*

(позначення нормативних документів) (denotation of normative documents)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

Місце виробництва

Место производства/
Place of production

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, пр. Бориспільський, 1 А

Сертифікат видано органом сертифікації

Сертифікат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел: 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова інформація

Дополнительная информация/Additional information

Продукція, що виробляється серійно з 01.06.2022 до 31.05.2026 за
ТУ У 13481691.01-97 «Суміші для вогнезахисного покриття «Ендотерм ХТ-150» із
змінами №№ 1-6.

Здійснюється нагляд за виробництвом сертифікованої продукції протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протокол випробувань від 03.11.2017 № 39/2-2017 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДЦЗ ДНС України (атестат акредитації № 20278).

Сертифікат відповідності на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015 № UA. MQ.048-162-21 терміном дії до 21.05.2024.

Рішення ОС «ЦСМВ» № 061/22 від 26.05.2022 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

