

Комментарии дирекции
(к статье «Регламенты работ по огнезащите. История конфликта»)

Вначале представляем на суд читателей три письма относящиеся к концу 2010г. и позволяющие понять трудности возникшие при попытке продлить Регламенты на период действия сертификатов соответствия УкрСЕПРО и на систему качества по ДСТУ ISO 9001-2001, т.е. до 25.11.12г.

Если 15.11.2010г. в письме за № 55-10/НПП мы пытались на требования Департамента представить только план будущих испытаний, то после отказа (письмо № 36/5/8431 от 14.12.2010г.), мы письмом за № 65-10/НПП от 22.12.2010г. уже гарантировали проведение таких испытаний. Является ли это принуждением к взятию на себя финансовых обязательств? На наш взгляд – да. И цена обязательства как оказалось на примере "Эндотерм 400202" достигает 300 тыс.грн., а таких продуктов – пять. Кроме того 25.11.2012г. заканчивается срок действия сертификатов соответствия на все производимые огнезащитные материалы, поскольку в это время заканчивается срок действия сертификата на систему качества по ДСТУ ISO 9001-2001. По нашим самым скромным подсчетам затраты на сертификацию в 2012г. составят не менее 20% от планируемой реализации огнезащитных материалов. А поскольку Держтехногенбезпеки не принял наши доводы и не изменил свое решение об отзыве подписей под согласованными ранее Регламентами в самый разгар строительного сезона, финансирование сертификационных работ является весьма проблематичным.

А теперь конкретно остановимся на вопросах связанных с отзывом подписей главой Держтехногенбезпеки под Регламентами на огнезащитные материалы для металлоконструкций.

В своем первом письме №36/4/2800 от 18.04.2012г. единственной причиной отзыва подписей – невыполнение взятых на себя обязательств по сертификации этих материалов по ДСТУ Б.В.1.1-17:2007. При этом как уже отмечалось на эти материалы имеются действующие до 25.11.2012г. сертификаты по ДСТУ Б.В.1.1-4-98 (стандарт действителен по настоящее время). Оба ДСТУ касаются испытания металлических конструкций на огнестойкость. Таким образом мы имеем уникальный в истории сертификации УкрСЕПРО случай, когда госорган (Держтехногенбезпека) сначала принуждает, а затем карает за отсутствие одновременно двух сертификатов на одну и ту же продукцию по одному и тому же показателю (предел огнестойкости металлических конструкций). При этом как следует из письма № 5735-8-11/17 от 19.07.2011г. Держспоживстандарта Украины указанная продукция не подлежит обязательной сертификации (т.е. сертификация является добровольной), а оба ДСТУ (ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 и ДСТУ Б.В.1.1-4-98) являются действующими и заявитель вправе выбрать по какому стандарту проводить добровольную сертификацию.

В своем втором письме № 36/4/4171 от 01.06.2012г. Держтехногенбезпека обосновывает свое решение об отзыве подписей под Регламентами уже истечением сроков действия (3 года) протоколов сертификационных испытаний. При этом они ссылаются на внутренний документ разработанный начальником отдела центра сертификации средств противопожарного назначения и согласованный 03.12.2010г. Держспоживстандартом.

На абсурдность данного обоснования обратила внимание даже студентка практикантка. Действительно абсурд, когда сертификат соответствия дается на срок 5 лет, а протокол испытаний на основании которого выдается сертификат действителен всего 3 года. На самом деле как следует из разъяснений Держспоживстандарта № 14607/09-07 от 03.12.2010г. в государственных стандартах по сертификации отсутствуют требования к сроку действия протоколов испытаний.

На наш взгляд основной мотив действий Держтехногенбезпеки наиболее полно раскрыт в крылатой фразе великого баснописца – **«ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»**.



НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

**СПЕЦ
МАТЕРИАЛЫ**

83007, г. Донецк, ул. Путиловская Роща, 9

Тел/факс: /062/ 381-27-00, 381-12-27

<http://www.endoterm.com.ua>

E-mail: endoterm@i.ua

Исх. № 65-10/НПП от 22.12.2010г.

Директору

Государственного департамента

пожарной безопасности МЧС Украины

Улинцу Э.М.

В связи с окончанием срока действия прошу продлить Регламенты работ по огнезащите на выпускаемые материалы: "Эндотерм 400202", "Эндотерм ХТ-150", "Эндотерм 220206", "Эндотерм 170205", "Эндотерм 210104".

Гарантирую Вам, что начиная с 2011 года огнезащитные составы для металлоконструкций, выпускаемые НПП «Спецматериалы», будут испытаны по ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 «Захист від пожежі. Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності» в соответствии с планом испытаний, согласованным с Центром Сертификации.

"Эндотерм 400202" - март, 2011 г.

"Эндотерм 170205" - июль, 2011 г.

"Эндотерм 210104" - ноябрь, 2011 г.

"Эндотерм ХТ-150" - апрель, 2012 г.

"Эндотерм 220206" - октябрь, 2012 г.

По мере проведения сертификационных испытаний по ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 в Регламенты будут внесены соответствующие изменения.

Директор

Дрижд Л.П.



НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
СПЕЦМАТЕРИАЛЫ

83007, г. Донецк, ул. Путиловская Роща, 9
Тел/факс: /062/ 381-27-00, 381-12-27
<http://www.endoterm.com.ua>
E-mail: endoterm@i.ua

Исх. № 55-10/НПП от 15.11.2010г.

Директору
Государственного департамента
пожарной безопасности МЧС Украины

В связи с окончанием срока действия прошу продлить Регламенты работ по огнезащите на выпускаемые материалы: "Эндотерм 400202", "Эндотерм ХТ-150", "Эндотерм 220206", "Эндотерм 400201", "Эндотерм 250103".

Прошу согласовать Регламенты работ по огнезащите на материалы "Эндотерм 170205" и "Эндотерм 210104", в которые были внесены изменения согласно сертификационным испытаниям, проведенным за период действия Регламентов. Срок действия Регламентов заканчивается 10 декабря 2010 г.

Сообщаю Вам, что начиная с 2011 года все огнезащитные составы для металлоконструкций, выпускаемые НПП «Спецматериалы», будут испытаны по ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 «Захист від пожежі. Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності» в соответствии с планом испытаний, согласованным с Центром Сертификации.

- "Эндотерм 400202" - март, 2011 г. (договор прилагается).
- "Эндотерм 170205" - июль, 2011 г.
- "Эндотерм 210104" - ноябрь, 2011 г.
- "Эндотерм ХТ-150" - апрель, 2012 г.
- "Эндотерм 220206" - октябрь, 2012 г.

По мере проведения сертификационных испытаний по ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 в действующие Регламенты будут внесены соответствующие изменения.

Директор

Дрижд Л.П.



Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

01024, Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

Тел. (044) 253-56-32

«14» грудня 2010 р. № 36/51/8431
На № 55-10/НПП від 15.11.2010

ТОВ «НВП «Спецматеріали»

83007, м. Донецьк,
вул. Путивлівський Гай, 9

Про розгляд Регламентів
робіт з вогнезахисту

Державний департамент пожежної безпеки розглянув надані для погодження та продовження терміну дії Регламенти робіт з вогнезахисту (далі - Регламенти) на вогнезахисні засоби, що виробляються вашим підприємством, та повідомляє наступне.

Термін дії Регламентів на «Ендотерм 400202», «Ендотерм 220206», «Ендотерм ХТ-150» не може бути продовженим, а Регламенти на «Ендотерм 170205», «Ендотерм 210104» не можуть бути погодженими, так як деякі з викладених у них показники вогнезахисних властивостей засобів (а саме: товщина покривів для забезпечення межі вогнестійкості конструкцій з різною приведеною товщиною металу) не підтверджені сертифікатами відповідності на ці вогнезахисні засоби.

Регламенти на «Ендотерм 400201» і «Ендотерм 250103» не можуть бути погодженими, так як зазначені у них данні про вогнезахисні засоби є неповними або такими, що не відповідають сертифікату відповідності, а саме:

- показники витрати засобів для забезпечення I групи вогнезахисної ефективності не відповідають даним сертифікатів відповідності;
- не зазначено витрати вогнезахисних засобів у сухому стані;
- не надано протоколів випробувань щодо підтвердження прогнозуємих термінів придатності вогнезахисних покривів, що утворюються (вказано 6 років);
- не зазначено ємкість тарї, у якої постачаються засоби.

Заступник начальника

О.О. Євсеєнко

Хроменков
5856843



ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Донецький науково - виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
(ДП «Донецькстандартметрологія»)

вул. Челюскінців, 289, м. Донецьк, 83121
тел.: (062) 258-60-30, тел./факс: (062) 348-35-10
e-mail: standart@csms.dn.ua
web: http://www.doh-standart.com.ua

р/р 26002051947101 у Донецькій філії
АБ «Брокбізнесбанк», м. Донецьк
МФО 335678. Код ЄДРПОУ 34225938

03 ГРУ 2010

№ 14607/09-07

На №

від

Щодо терміну дії
протоколу
випробувань

Директору
ТОВ «НВП «Спецматеріали»
Дріджу Л.П.

вул. Путиловська Роща, 9
м. Донецьк, 83007

Повідомляємо, що в ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» п. 5.10 «Звітування про результати», а також п.п. 5.10.2; 5.10.3 «Протоколи випробування та свідоцтва про калібрування» наведена інформація, яку повинен містити протокол випробування.

Вимоги, щодо встановлення терміну дії протоколу відсутні. Результати випробувань, стосуються тільки виробів, що пройшли випробування.

Заступник генерального директора
з підтвердження відповідності

А.Я. Давидов



УКРАЇНА

**ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
(ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ)**

03680. м. Київ-150, вул. Горького, 174
Тел: 226-2971, факс 226-2970, 528-5600
E-mail: dssu@dssu.gov.ua

19.07.2011 № 5735-П.11/17

На № _____

**Науково-виробниче
підприємство
„СПЕЦМАТЕРІАЛИ”
83114, м. Донецьк,
вул.Рози Люксембург,70**

Щодо видачі сертифікатів відповідності
Державним центром сертифікації

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики розглянув Ваш лист від 01.06.2011 № 33-11/НПП стосовно проведення робіт з сертифікації Державним центром сертифікації МНС України.

Роботи проводились за схемою з оцінкою системи управління якістю, про що складено відповідний звіт. Були проведені випробування продукції на відповідність вимогам п. 2.10, 2.17 ДБН В 1.1-7-2002 „Пожежна безпека об'єктів будівництва” відповідно до заявки виробника на проведення сертифікації продукції.

Продукція – вогнезахисна речовина ***** що спучується, для сталевих конструкцій, не відноситься до вогнезахисного покриття металевих будівельних конструкцій, призначених для АЕС та не входить до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005 року № 28 та зареєстрованим в

Міністерстві юстиції 04.05.2005 року за № 466/10746. Таким чином, зазначена продукція не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні та сертифікована замовником добровільно.

Відповідно до ст.17 Закону України «Про підтвердження відповідності» сертифікація в законодавчо нерегульованій сфері провадиться на добровільних засадах у порядку, визначеному договором між заявником (виробником, постачальником) та органом із сертифікації.

Згідно з п.4.4 ДСТУ 3410-96 „Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення” добровільна сертифікація в Системі проводиться у порядку, визначеному між заявником (виробником, постачальником) та органом з сертифікації. При цьому підтверджується відповідність продукції (процесів, послуг) заявленим вимогам.

Таким чином, роботи з сертифікації проводились у відповідності до заявлених замовником вимог.

ДБН В 1.1-7-2002 передбачає проведення випробувань продукції за ДСТУ Б.В.1.1-4-98.

На сьогодні в Україні одночасно діють та можуть бути застосовані під час проведення випробувань продукції ДСТУ Б.В.1.1-4-98 та ДСТУ Б.В.1.1-17:2007.

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

 О.В. Пшеничка



ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

01024, Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 585-68-12, тел/факс (044) 253-69-05, 254-05-08

від " 1 " 06 2012 р. № 56/4/4-171
на № _____ від _____ 20 ____ р.

ТОВ «НВП «Спецматеріали»

83007, м. Донецьк,
вул. Путивлівський Гай, 9

Про проведення випробувань
вогнезахисних засобів

Державна інспекція техногенної безпеки України на лист від 26.04.2012 № 37-12/НПП щодо правомірності відкликання підписів погодження регламентів робіт з вогнезахисту на «Ендотерм 400202» (рег. № 5/3/13481691/2011 від 25.06.2011), «Ендотерм 220206» (рег. № 9/2/13481691/2010 від 24.12.2010), «Ендотерм 210104» (рег. № 7/2/13481691/2010 від 24.12.2010), «Ендотерм 170205» (рег. № 8/2/13481691/2010 від 24.12.2010) та «Ендотерм ХТ-150» (рег. № 10/2/13481691/2010 від 24.12.2010) повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 4 Правил з вогнезахисту, затверджених наказом МНС від 02.06.2007 № 460, зареєстрованих у Мін'юсті 24.07.2007 за № 849/14116, у регламентах робіт з вогнезахисту зазначаються показники вогнезахисних засобів, які характеризують їх вогнезахисні властивості, згідно із сертифікатом відповідності та (або) протоколом випробувань. Крім того, відповідно до п. 3.6 Порядку проведення обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення протоколи випробувань дійсні не більш 3-х років.

ТОВ «НВП «Спецматеріали» листом від 15.11.2010 № 55-10/НПП направив на погодження регламенти робіт з вогнезахисту на вищезазначені вогнезахисні засоби. Для підтвердження їх вогнезахисної здатності разом з чинними сертифікатами відповідності надало декілька різних протоколів випробувань (у т.ч. попередніх, періодичних та кваліфікаційних), які проводилися з 2000 по 2008 роки.

Держтехногенбезпеки України, враховуючі вимоги Правил з вогнезахисту та Порядку проведення обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення, було відмовлено у погодженні вищезазначених регламентів (лист від 14.12.2010 № 36/5/8431).

Після цього ТОВ «НВП «Спецматеріали» листом від 22.12.2010 № 65-10/НПП повторно направило на погодження дані регламенти, зобов'язуючись у період з березня 2011 року по жовтень 2012 року провести сертифікаційні випробування вогнезахисних засобів по ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 «Захист від пожежі. Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод

визначення вогнезахисної здатності, на підставі яких остаточно будуть підтверджені зазначені у регламентах їх вогнезахисні властивості.

Держтехногенбезпеки України, прийнявши до уваги вищезазначені зобов'язання, а також той факт, що ТОВ «НВП «Спецматеріали» є єдиним великим вітчизняним виробником вогнезахисних засобів, погодило вищевказані регламенти робіт з вогнезахисту.

Враховуючи вищевикладене Держтехногенбезпеки України вважає за можливе погодити регламент робіт з вогнезахисту на «Ендотерм 1400202», за якими було надано протокол випробувань та новий сертифікат відповідності UA1.016.0075078-11. Рішення щодо погодження інших регламентів, за якими було відкликано підпис, буде прийнято після надходження відповідних протоколів випробувань.

Голова



Е.М. Улинець



ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

01024, Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 585-68-12, тел/факс (044) 253-69-05, 254-05-08

від "18" 04 2011 р. № 36/ч/2200

на № 1 від 20 р.

ТОВ «НВП «Спецматеріали»

83007, м. Донецьк,
вул. Путивлівський Гай, 9

Про проведення випробувань
вогнезахисних засобів

Державна інспекція техногенної безпеки України повідомляє, що ТОВ «НВП «Спецматеріали» для погодження регламентів робіт з вогнезахисту на вогнезахисні засоби власного виробництва, а саме: «Ендотерм 400202», «Ендотерм 220206», «Ендотерм 210104», «Ендотерм 170205» та «Ендотерм ХТ-150», листом від 22.12.2010 № 65-10/НПП взяло на себе зобов'язання провести у період з березня 2011 року по жовтень 2012 року сертифікаційні випробування вищезазначених засобів по ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 «Захист від пожежі. Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності».

Враховуючи те, що до сьогоднішнього дня не надійшло документів, підтверджуючих проведення таких випробувань, Держтехногенбезпеки України відзиває свої підписи щодо погодження регламентів робіт з вогнезахисту на «Ендотерм 400202» (рег. № 5/3/13481691/2011 від 25.06.2011), «Ендотерм 220206» (рег. № 9/2/13481691/2010 від 24.12.2010), «Ендотерм 210104» (рег. № 7/2/13481691/2010 від 24.12.2010), «Ендотерм 170205» (рег. № 8/2/13481691/2010 від 24.12.2010), та «Ендотерм ХТ-150» (рег. № 10/2/13481691/2010 від 24.12.2010).

Голова

Е.М. Улинець

Хроменков
585-68-42

0005373