



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0122226-13

Зареєстровано в Реєстрі за №

Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 10 червня 2013 до 27 травня 2017

Срок дієвості с

Продукція Вогнезахисна речовина (суміш для вогнезахисного покриття)
Продукція 'Ендотерм 210104' для сталевих повітроводів

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

24.30.22

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

п. 4.29 ДБН В.1.1-7-2002 «Пожезна безпека об'єктів будівництва», п. 4.118 «СНАПД 2004-05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», ДСТУ Б В.1.1-16:2007 «Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість» (EN 1366-1:1999, NEQ) щодо класу (межі) вогнестійкості EI 30 і EI 60 сталевих повітроводів, що працюють в умовах розрідження і виконані зі сталевих листів товщиною згідно з додатком 21 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» в залежності від розмірів повітроводів, з діаметром (або діагональною прямокутної форми) прохідного перерізу від 225 мм до 375 мм з покривом із вогнезахисної речовини «Ендотерм 210104» середньою товщиною сухого шару не менше 6 мм і 12 мм відповідно (витрата сухої суміші «Ендотерм 210104» при нанесенні без урахування технологічних втрат 0,45 кг/м² на утворення 1 мм товщини покриву в сухому стані). З'єднання сталевих секцій повітроводів здійснюється за допомогою фланцевих з'єднань болтами М8 та струбцинами (за необхідності в залежності від розмірів повітроводів) через кільцеві прокладки з пароніту завтовшки 4 мм. Повітроводи кріпляться (підвішуються) на опорах з кроком 1 000 мм. Гарантійний термін служби вогнезахисної речовини «Ендотерм 210104» не підтверджувався

Виробник продукції

Изготовитель продукции

ТОВ 'Научно-производственное предприятие 'Спецматериалы',
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70, код ЄДРПОУ 13481691,
адреса виробництва: 86082, Донецька обл., Ясинуватський р-н,
станція Донецьк-Північний, вул. Привокзальна, 32

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ 'Научно-производственное предприятие 'Спецматериалы',
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70,
код ЄДРПОУ 13481691

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Вогнезахисна речовина 'Ендотерм 210104', що виробляється серійно з 10.06.2013 до 27.05.2017 згідно з ТУ У 24.3-13481691-007-2003 'Суміш та покриття 'Ендотерм 210104' зі змінами №№ 1, 2, 3, 4. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010)
т. (044) 461-91-31, website: dcs.mns.gov.ua

На підставі

На основании

Сертифікат на систему управління якістю від 28.05.2012 № UA 2.038.06932-12 з терміном дії до 27.05.2017, виданий Органом з сертифікації систем управління ДП 'Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації' (свідоцтво про призначення № UA.MQ.038 від 11.04.2011). Протокол сертифікаційних випробувань від 25.04.2013 № 1/СПВ-13 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 11.04.2011 № 2Н365, дійсний до 10.04.2014)

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

А.В. Кучмійов

ініціали, прізвище

№ 88843

Чистість сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76