



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0171440-12

Зареєстровано в Реєстрі за № _____

Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з **08 жовтня 2012** до **27 травня 2017**

Срок действия с _____

Продукція

Продукция

Вогнезахисний покрив рулонний (рулонне покриття вогнезахисне, яке спучується) 'Ендотерм ХТ-150' для ущільнення проходок пластмасових труб

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
24.66.48.670
20.59.59-67.00

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

п.п. 2.10, 4.18 ДБН В.1.1-7-2002 'Пожежна безпека об'єктів будівництва' за ДСТУ Б В.1.1-8:2003 'Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість', ДСТУ Б В.1.1-4-98* 'Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' щодо межі вогнестійкості EI 180 проходок пластмасових труб з поліпропілену зовнішнім діаметром від 32 мм до 110 мм з протипожежними манжетами з вогнезахисного покриття рулонного 'Ендотерм ХТ-150' через огорожувальну конструкцію або протипожежну перешкоду завтовшки 300 мм. Гарантійний термін служби вогнезахисного покриття рулонного 'Ендотерм ХТ-150' не підтверджувався

Виробник продукції

Изготовитель продукции

ТОВ 'Научно-производственное предприятие 'Спецматериалы',
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70, код ЄДРПОУ 13481691,
адреса виробництва: 86082, Донецька обл., Ясинуватський р-н,
станція Донецьк-Північний, вул. Привокзальна, 32

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ 'Научно-производственное предприятие 'Спецматериалы',
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70,
код ЄДРПОУ 13481691

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Вогнезахисний покрив рулонний (рулонне покриття вогнезахисне, яке спучується) 'Ендотерм ХТ-150' для ущільнення проходок пластмасових труб, що виробляється серійно з 08.10.2012 до 27.05.2017. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010)
т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі

На основании

Сертифікат на систему управління якістю від 28.05.2012 № UA 2.038.06932-12 з терміном дії до 27.05.2017 виданий Органом з сертифікації систем управління ДП 'Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації' (свідоцтво про призначення № UA.MQ.038 від 11.04.2011). Протокол сертифікаційних випробувань від 05.09.2012 № 5/СПР-12 ПП 'ВЦ ТЕСТ' (атестат акредитації від 30.09.2011 № 2Н1050, дійсний до 29.09.2014)

Керівник
Рубрика



Державний центр сертифікації

підпис

A.B. Кучміїв

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 888122