



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0171573-12

Зареєстровано в Реєстрі за №

Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з **09 жовтня 2012** до **27 травня 2017**

Срок действия с

**Продукція** Вогнезахисний рулонний покрив 'Ендотерм ХТ-150', що спучується, для систем вентиляції - РПВ-2 (для сталевих повітроводів)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД  
**24.66.48**  
**20.59.59-67.00**

код ДКП, ОКП

**Відповідає вимогам**

Соответствует требованиям

п. 4.29 ДЕН В.1.1-7-2002 'Пожарна безпека об'єктів будівництва', п. 4.118 СНиП 2.04.05-91 'Отопление, вентиляция и кондиционирование', ДСТУ Б В.1.1-16:2007 'Захист від пожеж. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість' (EN 1366-1:1999, NEG) щодо класу (межі) вогнестійкості: EI 45 повітроводи, що працюють в умовах розрідження та виконані зі сталевого листа товщиною 0,8 мм з прохідним діаметром (діагонально) від 300 мм до 500 мм, з облицюванням середньою товщиною не менше ніж 7,2 мм з вогнезахисного рулонного покриття 'Ендотерм ХТ-150', що спучується для систем вентиляції - РПВ-2, який укладається на повітровід в один шар (стики покриву здійснюються з напуском 70 мм і скріплюються за допомогою степлера сталевими скобами 35 мм×18 мм з кроком 200 мм); EI 90 повітроводів, що працюють в умовах розрідження та виконані зі сталевого листа товщиною 0,8 мм з прохідним діаметром (діагонально) від 300 мм до 500 мм, з облицюванням середньою товщиною не менше ніж 14,4 мм з вогнезахисного рулонного покриття 'Ендотерм ХТ-150', що спучується, для систем вентиляції - РПВ-2, який укладається на повітровід в два шари (стики внутрішнього шару здійснюються без напуску по довжині та з напуском 70 мм по ширині. Зовнішній шар стікується по довжині і ширині з напуском 70 мм. Напуски скріплюються за допомогою степлера сталевими скобами 35 мм × 18 мм з кроком 200 мм). Гарантійний термін служби вогнезахисного рулонного покриття 'Ендотерм ХТ-150', що спучується, для систем вентиляції - РПВ-2 не підтверджувався

**Виробник продукції**

Изготовитель продукции

ТОВ 'Научно-производственное предприятие 'Спецматериалы',  
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70, код ЄДРПОУ 13481691,  
адреса виробництва: 86082, Донецька обл., Ясинуватський р-н,  
станція Донецьк-Північний, вул. Привокзальна, 32  
ТОВ 'Научно-производственное предприятие 'Спецматериалы',  
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70,  
код ЄДРПОУ 13481691

**Сертифікат видано**

Сертификат выдан

**Додаткова інформація**

Дополнительная информация

Вогнезахисний рулонний покрив 'Ендотерм ХТ-150', що спучується, для систем вентиляції - РПВ-2 (голкопрошивне скляне полотно, яке з одного боку фольговане гофрованою алюмінієвою фольгою, з протилежного боку нанесено шар вогнезахисної речовини, що спучується, 'Ендотерм ХТ-150'), що виробляється серійно з 08.10.2012 до 27.05.2017. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності

**Сертифікат видано органом з сертифікації**

Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,  
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010)  
т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

**На підставі**

На основании

Сертифікат на систему управління якістю від 28.05.2012 № UA 2.038.06932-12 з терміном дії до 27.05.2017, виданий Органом з сертифікації систем управління ДП 'Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації' (свідоцтво про призначення № UA.MQ.036 від 11.04.2011). Протоколи сертифікаційних випробувань від 16.01.2012 №1/СПВ-12 та 10.10.2011 № 5/СПВ-11 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 11.04.2011 № 2Н365, дійсний до 10.04.2014). Акт ідентифікації продукції від 18.09.2012 №7664с6а Державного центру сертифікації

Керівник  
Руководитель

Підпис

A.B. Кучміюв

ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі систем УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 88812