



ЦСМВ  
CCM&G

10175  
DСТУ EN ISO/IEC 17065

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0563-18

Зареєстрован в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

21 листопада 2018 р. до 31 травня 2022 р.

Срок действия с/  
Term of validity is from

Сертифікат  
видано

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,  
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

Сертифікат выдан/  
Certificate is issued on

Продукція

Вогнезахисна речовина  
«Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм ХТ-150»  
для вогнезахисту силових кабелів і кабельних ліній

20.59.59-67.00

Продукция/Production

(код (и) УКГЗЕДУ/ДКРП)  
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

**Державних будівельних норм і стандартів України:**

ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування обладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 (д);

НАПБ Б.01.014-2007 «Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних електростанцій» пп. 7.2.4.20, 7.2.4.21;

НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України» п. 14.2.21;

ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» п. 4.2;

Ізольовані проводи та кабелі, що прокладені у пучках за категорією А F/R (згідно з ДСТУ EN 60332-3-21:2013) за умови нанесення вогнегасної речовини з середньою витратою 1,52 кг/м<sup>2</sup> з середньою товщиною сухого шару 0,63 мм не поширюють полум'я

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Відповідає  
вимогам

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements



Виробник

Производитель/  
Producer

ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,  
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 13481691

Місце  
виробництва

Место производства/  
Place of production

08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, пр. Бориспільський, 1 А

Сертифікат  
видано органом  
сертифікації

Сертифікат выдан органом  
сертификации/  
Certificate is issued by the  
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,  
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;  
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;  
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова  
інформація

Дополнительная  
информация/Additional  
information

Продукція, що виробляється серійно з 21.11.2018 до 31.05.2022 за  
ТУ У 13481691.01-97 «Суміші для вогнезахисного покриття «Ендотерм ХТ-150» із змінами 1-6.  
Здійснюється інспекційний контроль за системою управління якістю виробництва  
продукції згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/  
On the grounds of

Протокол сертифікаційних випробувань від 03.11.2017 № 39/2-2017 НДЦ «Пожежна безпека»  
УкрНДІЦЗ ДСНС України (атестат акредитації від 16.01.2017 № 2Н278 дійсний до 15.01.2022).  
Сертифікат відповідності на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015  
№ UA.MQ.048-227-18 терміном дії до 29.05.2021.  
Рішення ОС «ЦСМВ» № 332/18 від 21.11.2018 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)