



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
ССМ&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0427-18

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

14 вересня 2018 р. до 31 травня 2022 р.

Срок действия с/
Term of validity is from

Сертифікат видано

ТОВ «Научно-производственное предприятие «Спецматериалы»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 134881691

Сертифікат выдан/
Certificate is issued on

Продукція

Вогнезахисна речовина
«Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм ХТ-150»
для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (елементів горищних покриттів)

20.59.59-67.00

Продукция/Production

(код (и) УКТ ЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.1-7:2016 « Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги » п. 6.23;
ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»;
I (перша) група вогнезахисної ефективності за умови нанесення на деревину вогнезахисної речовини з середньою витратою 360,4 г/м² і середньою товщиною сухого шару 0,2 мм
(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

ТОВ «Научно-производственное предприятие «Спецматериалы»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, ЄДРПОУ 134881691

Производитель/
Producer

Місце виробництва

08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, пр.Бориспільський,1 А

Место производства/
Place of production

Сертифікат видано органом сертифікації

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Сертифікат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body
Додаткова інформація
Дополнительная информация/Additional information

Продукція, що виробляється серійно з 14.09.2018 до 31.05.2021 за
ТУ У 13481691.01-97 «Суміші для вогнезахисного покриття «Ендотерм ХТ-150» із змінами 1-6.
Здійснюється інспекційний контроль за системою управління якістю виробництва
продукції згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

Протокол сертифікаційних випробувань від 11.07.2017 № 7/CPM-17 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 2Н 365 дійсний до 10.04.2019)
Сертифікат відповідності на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015
№ UA.MQ.048-227-18 терміном дії до 09.09.2021.
Рішення ОС «ЦСМВ» № 331/18 від 14.09.2018 про видачу сертифіката відповідності

На основании/
On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

