



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Державного санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.04. 2016р.

№ 05.03.02-04/ 11441

Рулонне покриття вогнезахисне, яке спучується «ЕНДОТЕРМ ХТ-150» відповідно до ТУ У 13481691.01-97 «Суміші для вогнезахисного покриття «ЕНДОТЕРМ ХТ-150, яке спучується» зі змінами № 1-6

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 24.66.48.670

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Вогнезахисне покриття для систем вентиляції, проходок кабелів та пластмасових труб тощо.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ НВП «Спецматеріали», Україна, 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, код ЄДРПОУ: 13481691

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ НВП «Спецматеріали», Україна, 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, код ЄДРПОУ: 13481691

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ДР, мг/м³, не більше): толуолу-0,6, ксилолу-0,2, сольвент-нафти 0,2; рівень запаху - до 2 балів, що відповідає вимогам Інструкції 6035.А-91 "Інструкція по санітарно-гігієнічній оцінці полімерних матеріалів, призначених для використання в будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги". Наказ МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при застосуванні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування продукції; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; СП 1042-73 „Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання”; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. При використанні продукту контроль повітря робочої зони здійснювати за сольвент-нафтою (в перерахунку на С) ГДК 100 мг/м³, “п”, 4 клас небезпеки; пилом скловолнока ГДК 2 мг/м³, а, 3 клас небезпеки.Ф. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Рулонне покриття вогнезахисне, яке спучується «ЕНДОТЕРМ ХТ-150» відповідно до ТУ У 13481691.01-97 «Суміші для вогнезахисного покриття «ЕНДОТЕРМ ХТ-150, яке спучується» зі змінами № 1-6, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником.

Маркування вимагається

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30.03. 2021 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели" та Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Наказ МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4771 від 06.04.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.