



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07.04 2016р.

№ 05.03.02-04/ 11701

Суміші для вогнезахисного покриття «ЕНДОТЕРМ ХТ-150» відповідно до ТУ У 13481691.01-97 «Суміші для вогнезахисного покриття «ЕНДОТЕРМ ХТ-150 яке спучується» зі змінами № 1-6

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 24.30.12

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Вогнезахисне покриття для сталевих, дерев'яних конструкцій, кабелів, рулонних покриттів тощо

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ НВП «Спецматеріали», Україна, 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, код ЄДРПОУ: 13481691.

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ НВП «Спецматеріали», Україна, 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, код ЄДРПОУ: 13481691.

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданої заявником документації об'єкт експертизи при інгаляційному надходженні до організму відповідає 3 класу небезпеки (помірно небезпечна речовина) відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при застосуванні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування продукції; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; СП 1042-73 „Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання”; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. При використанні продукту контроль повітря робочої зони здійснювати за сольвент-нафтою (в перерахунку на С) ГДК 100 мг/м³, “п”, 4 клас небезпеки; ксилолом ГДК 50 мг/м³, п, 3 клас небезпеки, толуолом ГДК 150/50 мг/м³, п, 3 клас небезпеки. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші для вогнезахисного покриття «ЕНДОТЕРМ ХТ-150» відповідно до ТУ У 13481691.01-97 «Суміші для вогнезахисного покриття «ЕНДОТЕРМ

ХТ-150 яке спучується» зі змінами № 1-6, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником.

Маркування вимагається

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30.03. 2021 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санспізнагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно вимог ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» та Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Наказ МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санспізнагляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 4769 від 07.04.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.