ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за № UA.CCMG.CC.0021-26

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з 12 лютого 2026 р. до 11 лютого 2031 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано — ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали», 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, код ЄДРПОУ 13481691

Certificate is issued on

Продукція — Вогнезахисний матеріал «Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм 250103» *для вогнезахисту силових кабелів і кабельних ліній*

Production

20.59.59 (код (и) УКТЗЕД/ДКПП (UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам — НАПБ Б.01.014-2007 «Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних електростанцій» пп. 7.2.4.20, 7.2.4.21;
ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» п. 4.2
- ізольовані проводи та кабелі які прокладені у пучках за категорією A F/R (згідно з ДСТУ EN 60332-3-21:2013) за умови нанесення вогнегасної речовини з середньою витратою 0,94 кг/м² з середньою товщиною сухого шару 0,55 мм не поширюють полум'я

Comply with the requirements

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник — ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали», 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, код ЄДРПОУ 13481691

Producer

Місце виробництва — 08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, пров. Бориспільський,1 А

Place of production

Сертифікат видано органом сертифікації — ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів», 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5, *тел. (044) 457-69-23, (095) 200-82-50*

Certificate is issued by the certification body

Додаткова інформація — Продукція, що виробляється серійно.
Схема сертифікації продукції №5 згідно ДСТУ EN ISO 17067:2014.
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою.

Additional information

На підставі — Протокол сертифікаційних випробувань від 16.04.2015 № 7/2-2015 випробувального центру НДЦ «Пожежна безпека» ІНДЦЗ НУЦЗ України.
Рішення № CCMG.019/26 від 09.02.2026 про надання сертифікації.

On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації — Director of the certification body — signature — **Валерій ПРИЙМАЧЕНКО** — name and surname

ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ ідентифікаційний код 36038552

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу сертифікації / Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the certification body
тел.: +38 095 200 82 50; +38 095 200 82 50; +38 044 457 69 23

Зразок для ознайомлення
Образок для ознайомлення
Образок для ознайомлення
Образок для ознайомлення
СЕРТИФІКАТ CERTIFICAT ZERTIFIKAT 证书 증명서