1O175
Сертифікація продукції

ЦСМВ
CCM&C

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за № UA.1O175.CC.0022-26
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з 18 березня 2026 р. до 17 березня 2030 р.
Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
Certificate is issued on 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, код ЄДРПОУ 13481691

Продукція Вогнезахисний матеріал «Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм 250103» для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (елементів горищних покриттів). 20.59.59
Production (код (н) УКТЗЕД/ДКПП (UKTZED/DKPP code (s))
Показники пожежної небезпеки *згідно з додатком.*
(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам *Державних будівельних норм і стандартів України:*
Comply with the requirements ДБН В.1.1-7:2016 « Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п.6.23;
ДСТУ 4479:2005 «Речовини вогнебіозахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» п.9.12
(позначення нормативних документів/denotation of normative documents)

Виробник ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
Producer 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, код ЄДРПОУ 13481691

Місце виробництва 08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, пров. Бориспільський,1 А
Place of production

Сертифікат видано органом сертифікації ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
Certificate is issued by the certification body 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (095) 200-82-50; (044) 457-69-23

Додаткова інформація Продукція, що виробляється серійно.
Additional information Схема № 5 Сертифікація продукції, що випускається серійно з оцінюванням (перевіркою) системи управління якістю (розширення сфери сертифікації).
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою.

На підставі Протоколи сертифікаційних випробувань від 12.06.2017 № 6/СРМ-17 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365 дійсний до 10.04.2029 р.), від 12.03.2026 № 32/1-2025 випробувального центру НДЦ «Пожежна безпека» ІНДЦЗ НУЦЗ України (атестат акредитації № 20278 дійсний до 15.01.2027).
On the grounds of Рішення ОС «ЦСМВ» № 013/26 від 17.03.2026 про надання сертифікації.

Заст. керівника органу з сертифікації Валерій ПРИЙМАЧЕНКО
Director of the certification body signature name and surname

«ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ» (сертифікаційний код 36038552)

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу сертифікації / Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the certification body тел.: +38 098 200 82 50; +38 095 200 82 50; +38 044 457 69 23 ,

Зразок для ознайомлення
СЕРТИФІКАТ CERTIFICAT ZERTIFIKAT 证书 증명서

ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

(ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY)

№ UA.1O175.CC.0022-26 від 18 березня 2026 р. до 17 березня 2030 р.

Показники пожежної небезпеки
вогнезахисного матеріалу «Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм 250103»
для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (елементів горищних покриттів)

№ пп	Показник	Метод випробувань	Протокол випробувань
1	I (перша) група вогнезахисної ефективності*	ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»	від 12.06.2017 № 6/СРМ-17 випробувального центру ТОВ «ТЕСТ»
2	Р сер - 4% **	ДСТУ 9330:2025 «Речовини вогнезахисні для деревини. Метод визначення вогнезахисних властивостей»	від 12.03.2026 № 32/1-2026 випробувального центру НДЦ «Пожежна безпека» ІНДЦЗ НУЦЗ України

* за умови нанесення на деревину вогнегасної речовини з середньою витратою 311,6 г/м² з середньою товщиною сухого шару 0,2 мм;
** середнє значення втрати маси зразків має бути < 9%

Заст. керівника органу з сертифікації
Director of the certification body

M.P.Stamp

Signature

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО
name and surname

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу сертифікації / Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the certification body
тел.: +38 096 200 82 50; +38 095 200 82 50; +38 044 457 69 23

Зразок для ознайомлення