1O175
Сертифікація продукції

ЦСМВ
CSM&C

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за № UA.1O175.CC.0023-26
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з 18 березня 2026 р. до 17 березня 2030 р.
Term of validity is from

Сертифікат видано
Certificate is issued on
ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, код ЄДРПОУ 13481691

Продукція
Production
Вогнезахисний матеріал «Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм 400201» для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (елементів горищних покриттів).
Показники пожежної небезпеки *згідно з додатком.*
(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

20.59.59
(код (и) УКТЗЕД/ДКПП (UKTZED/DKPP code (s))

Відповідає вимогам
Comply with the requirements
Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.1-7:2016 « Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п.6.23;
ДСТУ 4479:2005 «Речовини вогнебіозахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» п.9.12
(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник
Producer
ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, код ЄДРПОУ 13481691

Місце виробництва
Place of production
08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, пров. Бориспільський,1 А

Сертифікат видано органом сертифікації
Certificate is issued by the certification body
ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (095) 200-82-50; (044) 457-69-23

Додаткова інформація
Additional information
Продукція, що виробляється серійно.
Схема № 5 Сертифікація продукції, що випускається серійно з оцінюванням (перевіркою) системи управління якістю (розширення сфери сертифікації).
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою.

На підставі
On the grounds of
Протоколи сертифікаційних випробувань від 15.06.2016 №8/СРМ-16 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365 дійсний до 10.04.2029 р.), від 12.03.2026 № 33/1-2026 випробувального центру НДЦ «Пожежна безпека» ІНДЦЗ НУЦЗ України (атестат акредитації № 20278 дійсний до 15.01.2027).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 014/26 від 17.03.2026 про надання сертифікації.

Заст. керівника органу з сертифікації
Director of the certification body

М.П. Stamp

підпис

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО
name and surname

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу сертифікації / Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the certification bo
тел.: +38 096 200 82 50; +38 095 200 82 50; +38 044 457 69 23

Зразок для ознайомлення
Зразок для ознайомлення
Зразок для ознайомлення
СЕРТИФІКАТ CERTIFICAT ZERTIFIKAT CERTIFICATE 证书 증명서

ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

(ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY)

№ UA.1O175.CC.0023-26 від 18 березня 2026 р. до 17 березня 2030 р.

Показники пожежної небезпеки
вогнезахисного матеріалу «Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм 400201» для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (елементів горищних покриттів)

№ пп	Показник	Метод випробувань	Протокол випробувань
1	I (перша) група вогнезахисної ефективності*	ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»	від 15.06.2018 №8/СРМ-18 випробувального центру ТОВ «ТЕСТ»
2	P сер - 5% **	ДСТУ 9330:2025 «Речовини вогнезахисні для деревини. Метод визначення вогнезахисних властивостей»	від 12.03.2026 № 33/1-2026 випробувального центру НДЦ «Пожежна безпека» ІНДЦЗ НУЦЗ України

* за умови нанесення на деревину вогнегасної речовини з середньою витратою 302,8 г/м² з середньою товщиною сухого шару 0,2 мм;
** середнє значення втрати маси зразків має бути < 9%

Заст. керівника органу з сертифікації
Director of the certification body

Signature

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО
name and surname

Ідентифікаційний код 36038552

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу сертифікації / Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the certification bo
тел.: +38 096 200 82 50; +38 095 200 82 50; +38 044 457 69 23

СЕРТИФІКАТ CERTIFICATE ZERTIFIKAT CERTIFICAT 证书 증명서

Зразок для ознайомлення