

## Регламенты работ по огнезащите. История конфликта. Комментарии

*В настоящее время в Украине существует множество программ, призванных поддержать отечественного производителя. Создаются новые законы с целью модернизировать национальную экономику. Но действительно ли это так? Ведь зачастую оказывается, что новые законы лишь создают дополнительно подводные камни для частных компаний, входя в противоречие к уже существующим правовым актам. Ниже будет приведен пример того, как создание нормативных документов, способствующих наводнению отечественного рынка импортной продукцией, фактически подрывает деятельность национальной компании, действовавшей в той же отрасли.*

*Я, как студентка, проходящая учебно-производственную практику, ознакомилась с опытом иностранной компании, специализирующейся на средствах огнезащиты, а после этого попала на предприятие "Спецматериалы", которое уже в течение 22 лет является одним из крупнейших на рынке Украины поставщиком огнезащитных материалов. Начало практики в "Спецматериалах" совпало с временем «конфронтации» с МЧС Украины по поводу регламентов на огнезащитные составы. И история этого конфликта кажется мне достаточно интересной и поучительной для специалистов в данной области. Итак, все по-порядку.*

### Предыстория конфликта

*В 2006 году директором ООО "Специальные материалы" (данное предприятие осуществляет огнезащитные работы) в адрес ГС "Донецкстандартметрология" было отправлено письмо с просьбой разъяснить вопрос о составлении проектной документации на огнезащитную обработку.*



ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**СПЕЦМАТЕРИАЛЫ**

83018, г. Донецк, ул. Волновахская, 39 а  
тел. /062/ 385-63-47

Исх. 19-06 от 23.06.06г

Директору  
ГП «Донецкстандартметрология»  
госп. Гольцеву Д. Г.

Глубокоуважаемый Дмитрий Геннадиевич

Просим Вас, как директора одного из подразделений государственного комитета по техническому регулированию предоставить письменную консультацию, по весьма актуальному для нашей работы вопросу.

Основным видом деятельности нашего предприятия, существующего более 10 лет, является проектирование и проведение противопожарной защиты строящихся объектов путем нанесения огнезащитных составов на несущие металлические конструкции зданий промышленного и гражданского назначения. Для работы мы используем огнезащитные материалы отечественного производителя, выпускающего огнезащитные составы в соответствии с требованиями технических условий (ТУ), которые согласованы в установленном порядке и зарегистрированы ДП «Донецкстандартметрология». При составлении технических условий, после проведения соответствующих испытаний, производитель, в разделе «Технические требования» приводит таблицу, в которой в зависимости от показателей предела огнестойкости (60 мин, 120 мин и т.д.) и приведенных толщин металлоконструкций, даны соответствующие толщины огнезащитных покрытий в высохшем виде.

Производитель огнезащитного состава проводит сертификацию серийно выпускаемой продукции в системе УкрСЕПРО и ГОСТ Р, при этом в сертификате соответствия выданным Госцентром сертификации МЧС Украины приведены результаты испытаний только для одной металлоконструкции с приведенной толщиной 3,4 мм и нет фразы, что продукция соответствует техническим характеристикам представленным в ТУ производителя.

При составлении проектной документации на огнезащитную обработку стоящегося объекта мы взяли за основу данные технических условий, в связи с тем, что согласно статьи 7 Декрета Кабинета Министров Украины «Про стандартизацию и сертификацию» - технические условия содержат требования, которые регулируют отношения между поставщиком (разработчиком, изготовителем) и потребителем (заказчиком) продукции. Однако, при проведении экспертизы проектной документации в органах пожарнадзора, нам была предъявлена претензия в том, что в проекте необходимо учитывать только данные сертификата соответствия.

Просим Вас, как орган по техническому регулированию, дать разъяснения чем необходимо руководствоваться при составлении проектной документации на

огнезащитную обработку – только данными приведенными в сертификатах соответствия или данными которые отражены в технических условиях на тот или иной огнезащитный материал, тем более, что сертификационные испытания подтвердили достоверность данных приведенных в ТУ.

Оплату гарантируем.

Наши реквизиты:

ООО "Специальные материалы"

Р/с 26007301531113

В филиале Киевского отд. ПИБ г. Донецка

МФО: 334271

ОКПО: 22013150

Примечание

1. ТУ У 24.3-13481691-007-2003 «Состав для покрытия Эндотерм 210104»
2. Сертификат соответствия на «Состав для покрытия Эндотерм 210104» с приложением №1

С уважением,  
директор ООО "Специальные материалы"

Клещевникова Л.А.



**В ответе весьма недвусмысленно был дан ответ о применении  
ТУ и сертификатов соответствия.**



ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "Донецькстандартметрологія")  
вул. Челюскінців, 289, м. Донецьк, 83121, Тел./факс: (062) 386-33-05, 348-35-10, 386-31-30, (0622) 58-60-30  
e-mail: standart@csms.dn.ua, www.don-standart.com.ua, Код ЄДРПОУ 34225938

10.07.2006 № 2647/08-7

На № 19-06 від 23.06.2006

Директору ООО "Специальные материалы"

Клещевниковой Л.А.

О применении ТУ и сертификатов соответствия

83018, г. Донецк, ул. Волновахская, 39 а

На Ваш запрос сообщаем, что применение технических условий регламентируется рядом государственных стандартов, один из которых ДСТУ 1.3:2004 «Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов» определяет, что ТУ устанавливают технические требования, которым должны отвечать продукция, процессы и услуги.

ТУ устанавливают требования к продукции, предназначенной к самостоятельной поставке заказчику и являются неотъемлемой частью комплекта конструкторской, технологической или другой документации.

Сертификат соответствия – документ, выданный в соответствии с правилами системы сертификации, указывающий, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что продукция, процесс или услуга соответствуют конкретному стандарту или другому нормативному документу (в данном случае – ТУ – техническим условиям).

Предприятию ООО НПП «Спецматериалы» выдан сертификат соответствия в системе сертификации УкрСЕПРО на продукцию «Состав для покрытия «Эндотерм 210104» по ТУ У 24.3-13481691-007-2003, выпускаемую серийно.

В соответствии с правилами системы УкрСЕПРО заполнение бланка сертификата соответствия осуществляется строго по ДСТУ 3498-96 «Система сертификации УкрСЕПРО. Бланки документов» п.А. «Додаткові записи, які не передбачені вимогам цього стандарту, робити не дозволено».

В соответствии ДСТУ 3498-96 п.А.4.2.3 «у графі „Відповідає вимогам” зазначають позначення нормативних документів (для ТУ – повну назву його), на відповідність яким проведено сертифікацію продукції. Якщо під час сертифікації підтверджено окремі вимоги нормативних документів, то зазначають перелік пунктів нормативних документів, вимоги яких підтверджено під час сертифікації». В даньом случае в графе „Відповідає вимогам” должно быть указано: ТУ У 24.3-13481691-007-2003 «Состав для покрытия «Эндотерм 210104» и пункты этих же ТУ, требования которых подтверждены при сертификации.

В прилагаемом сертификате ссылка на ТУ У 24.3-13481691-007-2003 приведена в графе «Додаткова інформація».

В соответствии ДСТУ 3498-96 п.А.4.2.6 в графе «Додаткова інформація» для серийно выпускаемой продукции должны быть указаны период выпуска сертифицированной продукции, периодичность технического надзора, срок годности продукции.

Клименко 586191  
Костенко 587009, ф. 3863276  
У справу № 08-7

Сертификат соответствия выдается на основании протокола сертификационных испытаний. П. 6.6.3 ДСТУ 3413-96 «Система сертификации УкрСЕПРО. Порядок проведения сертификации продукции» гласит: «Количество образцов для испытаний и правила их отбора устанавливаются органом по сертификации согласно с порядком сертификации конкретной продукции (правил сертификации группы однородной продукции)». В соответствии с этими правилами орган по сертификации вправе принять решение об испытании одного типового представителя группы однородной продукции (в данном случае – для одной толщины покрытия металлоконструкции) и распространить результаты испытаний на остальные типы однородной группы (в данном случае – на другие толщины покрытия)

Следовательно, т.к. ТУ отражают все требования к продукции, а сертификат подтверждает её соответствие требованиям ТУ, то для составления проектной и другой документации следует руководствоваться требованиями ТУ.

Первый заместитель директора



А.Я. Давыдов

№3	Державне підприємство «Донецький регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації»
Код ЄДРПОУ 34225938	
вул. Челюскінців, 289, м. Донецьк, 83121	

Клименко 586191

Костенко 587009, ф. 3863276

У справу № 08-7

*Однако в этом же 2006 году в открытой печати появляется информация о создании Государственным департаментом пожарной безопасности МЧС Украины новых "Правил з вогнезахисту", которые в качестве основных нормативных документов вводят "Регламенти робіт з вогнезахисту".*

*Проект изобиловал несоответствиями существовавшему законодательству Украины, которые можно рассматривать, как лоббирование интересов иностранных фирм. Когда сведения о проекте попали в прессу, директором НПП "Спецматериалы" в адрес Министерства юстиций Украины, МЧС Украины и Госпотребстандарта Украины было отправлено письмо, в котором изложены недостатки "Правил" и просьба внести коррективы в проект.*





НАУЧНО-  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  
**СПЕЦ МАТЕРІАЛИ**

83114, г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 70  
Тел/факс: /062/ 381-27-00, 381-12-27  
<http://www.endoterm.com.ua>  
E-mail: [postmaster@spm.donetsk.ua](mailto:postmaster@spm.donetsk.ua)

Исх. № 4-07/НПП от 3.01.2007 г.

*Вх № 24-50-68512.01.07.*

Директору департамента  
государственной регистрации  
нормативных актов Минюста Украины  
госп. Бутрименко В.В.

Копия: МЧС Украины  
Госпотребстандарт Украины

Доводим до Вашего сведения, что в течение прошедшего 2006 года Государственным департаментом пожарной безопасности МЧС Украины разрабатываются «Правила виконання робіт з вогнезахисту». Для нашего предприятия - крупнейшего отечественного производителя огнезащитных составов, этот документ является очень важным и необходимым. Наше предприятие не привлекалось к разработке и широкому обсуждению проекта «Правил виконання робіт з вогнезахисту», которое происходит кулуарно и с учетом корпоративных интересов торговых представителей зарубежных фирм. О существовании проекта мы узнали только в октябре 2006 г. из открытой печати (материалы II Международной конференции «Актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности в Украине» (г. Ялта, 2006г.). Наши замечания по рассматриваемому проекту были адресованы в Государственный департамент пожарной безопасности МЧС Украины, Центр сертификации МЧС Украины, в специализированные периодические издания. Однако они были проигнорированы и оставлены без ответа.

Исходя из положения п. 1.2. проекта «Правил виконання робіт з вогнезахисту», документ является нормативным общегосударственным актом и обязателен для выполнения участниками работ по огнезащите. Несмотря на это обстоятельство, данный проект находится в противоречии с существующим законодательством Украины и общепринятой государственной системой стандартизации (ДСТУ, ISO и т.д.). Это относится в первую очередь к терминам, определениям, основным понятиям, нормативным ссылочным документам.

Так авторы проекта в качестве основных нормативных документов, согласно которым производится весь комплекс огнезащитных работ, предлагают использовать ряд регламентов: «технологический регламент на огнезащитный состав», «технологический регламент выполнения работ по огнезащите», «технологический (или технический) регламент средств огнезащиты», «технологический регламент по применению конкретного огнезащитного материала». В проекте предлагается форма «технологического регламента по огнезащитной обработке». Возникает вопрос, кто разрабатывает и несет ответственность за этот «технологический регламент». Внесение в текст «Правил виконання робіт з вогнезахисту» новой, предложенной авторами формы «технологического регламента», является основным и существенным

недостатком Проекта и может рассматриваться как нарушение существующей в Украине правовой нормативной базы стандартизации.

Согласно ст. 4 Декрета кабинета министров Украины «О стандартизации и сертификации» от 10.05.93г. именно «Технические условия» являются установленным Госпотребстандартом Украины документом и относятся к «категории нормативных документов по стандартизации». «Технические условия» содержат также требования, которые регулируют отношения между поставщиком (разработчиком, изготовителем) и потребителем (заказчиком) продукции (ст.7. «Технические условия и стандарты предприятий», Декрет кабинета министров Украины «О стандартизации и сертификации»).

Применение технических условий регламентируется рядом государственных стандартов, один из которых ДСТУ 1.3:2004 п.4.1. «Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов» определяет, что «технические условия» устанавливают технические требования, которым должна отвечать продукция и являются неотъемлемой частью комплекта конструкторской, технологической и др. документации.

На наш взгляд, игнорируя «Технические условия» - общепринятый и обязательный нормативный документ на продукцию, предусмотренный законодательством Украины для предприятий всех форм собственности и подменяя его «технологическим регламентом», авторы проекта намеренно лоббируют коммерческие интересы зарубежных производителей, продукция которых, как известно, не имеет «Технических условий».

Принимая во внимание вышеизложенное, считаем совершенно необходимым принципиальную переработку текста «Правил виконання робіт з вогнезахисту» с заменой необоснованного в правовом поле и неизвестного производителю огнезащитных составов «технологического регламента» (по форме требуемой в проекте) на установленный законодательством Украины нормативный документ - «Технические условия».

Еще одним серьезным отступлением от нормативной базы, допущенным в проекте, следует считать следующее: за документ, регламентирующий расход огнезащитного материала для обеспечения должного предела огнестойкости, толщину огнезащитного покрытия, тип грунтового слоя и т.п. принимается «Сертификат соответствия», что прямо противоречит действующему законодательству.

«Сертификат соответствия» - это документ, который указывает на обеспечение необходимой уверенности в том, что продукция, процесс или услуга соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу (в нашем случае - «техническим условиям»). Это следует понимать как то, что «Технические условия» являются первоочередным документом, отражающим все необходимые требования к продукции, а сертификат лишь подтверждает ее соответствие требованиям «Технических условий».

Следует принимать во внимание также и то, что согласно «Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», утвержденном приказом Госпотребстандарта Украины № 28 от 01.02.2005 и зарегистрированном в министерстве юстиции Украины 04.05.2005 за № 466/10746, обязательной сертификации в Украине подлежат только огнезащитные покрытия для металлических конструктивных конструкций, предназначенных для атомных электростанций (АЭС) по кодам УКТ ЗЕД 3208 и 3209, ДКПП 14.22.12, 24.12, 24.17, 24.30 и 24.66.48.



Приведенные в данном письме замечания носят очень серьезный и принципиальный характер. Учет их при доработке «Правил виконання робіт з вогнезахисту» позволит избежать ряда юридических и правовых казусов, которыми изобилует редакция проекта, опубликованная в открытой печати в материалах II Международной конференции «Актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности в Украине» (г. Ялта, 2006г.). В противном случае авторы проекта создают участникам огнезащитных работ большое поле для судебных разбирательств с целью устранения юридических противоречий, изначально заложенных в проекте, а также для урегулирования конфликтных ситуаций, которые неизбежно возникнут при следовании и предложенным «Правилам...».

Просим вас при рассмотрении проекта «Правил виконання робіт з вогнезахисту» в вашем ведомстве разобраться в сложившейся ситуации, учесть наши замечания по поводу основных положений проекта и дать правовую оценку данному документу в целом.

С уважением

Директор НПП «Спецматериалы»



Дрижд Л.П.

**Далее приведен список законов и нормативно-правовых актов, нарушаемых при принятии "Правил".**

31

Какие законы, нормативно-правовые акты были нарушены при принятии «Правил з вогнезахисту» (НАПБ Б.01.012-2007).

1. НАПБ Б.01.012-2007 вводится еще один нормативный документ «Регламент по огнезащите», который обязательно разрабатывать и согласовывать с Департаментом пожарной безопасности всем производителям на каждый применяемый на Украине огнезащитный материал. В результате отечественные производители оказались в неравном положении с иностранными импортерами, поскольку для отечественных производителей необходимо еще разрабатывать и согласовывать в установленном порядке (в том числе и с тем же Департаментом пожебзопасности) технические условия (ТУ), технологические регламенты на производство составов, т.е. нормативную документацию, которую не разрабатывают и не согласовывают иностранные производители. Это нарушает условия конкуренции и создает преимущества определенным участникам на рынке Украины, чем нарушается законодательство и запрещено согласно ст. 15 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».
2. Согласно п.4,5,6,9 «Правил з вогнезахисту» вся огнезащитная продукция должна иметь сертификаты соответствия в системе УкрСЕПРО. В тоже время согласно «Перечня продукции подлежащей обязательной сертификации в Украине» утвержденного Госпотребстандартом Украины Приказом №28 от 01.02.2005г. обязательной сертификации подлежат только огнезащитные покрытия для древесины, а также огнезащитные покрытия для кабелей и металлических конструкций предназначенных для АЭС. Таким образом Департамент пожебзопасности превысил свои полномочия, поскольку регулирующим органом по сертификации и стандартизации является Госпотребстандарт и только.
3. Для отечественных производителей выпускающих продукцию на основе собственных инновационных разработок единственным регламентирующим документом, соответствующим действующим законам и другим нормативным документам являются ТУ. Именно ТУ устанавливают требования к продукции, предназначенной к самостоятельной поставке заказчику и являются неотъемлемой частью комплекта конструкторской, технической или другой документации. В ТУ приводятся все данные предъявляемые к огнезащитным материалам и изложенные в НАПБ Б.01.012-2007, кроме того они согласовываются в обязательном порядке Департаментом пожебзопасности. Поэтому по своей сути нормативный документ НАПБ Б.01.012-2007 «Правила з вогнезахисту» является обязательным для иностранных производителей или их представителей и является своеобразным барьером для защиты отечественного производителя аналогичной продукции. Таким образом НАПБ Б.01.012-2007 не должен подменять ТУ, а лишь должен требовать внесения всех дополнительных данных разделов 4-6 в действующие ТУ в соответствии с существующей процедурой внесения изменений и дополнений к ним (ДСТУ 1.6:2004). Согласно ст. 9 Закона Украины «Про пожежну безпеку» № 3745-ХІІ от 17.12.93г. «вимоги пожежної безпеки, що містяться у відомчих нормативних актах, не повинні суперечити державним стандартам, нормам і правилам».
4. Согласно раздела 4 «правил з вогнезахисту» Регламент работ по огнезащите должен иметь срок действия (пункт 3). Данное ограничение дает широкие возможности для коррупционных действий должностными лицами Департамента пожебзопасности. Даже ТУ, которые являются единственным регламентирующим

документом устанавливающим требования к продукции (качеству, маркировки, эксплуатации и т.д.) могут регистрироваться без ограничения срока действия, но с условием их проверки не реже раз в пять лет. Департаментом пожарной безопасности допускались согласования Регламентов работ по огнезащите на сроки от трех лет до одного года и таким образом ведется избирательная политика в допуске или запрете некоторых средств огнезащиты на рынок Украины.

5. 17.02.2011г. вступил в действие Закон України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» согласно п.2 ст.31 которого экспертиза проектов строительства в части пожарной и техногенной безопасности проводится не органами госпожнадзора, как это предусмотрено п.6 НАПБ Б.01.012-2007, а экспертными организациями. При этом проведению экспертизы привлекаются эксперты по вопросам пожарной безопасности, которые прошли профессиональную аттестацию согласно разработанному Кабмином порядку. Кроме этого по вновь принятому Закону № 3038-VI проекты не всех объектов подвергаются обязательной экспертизе, а проекты проведения работ по огнезащите согласно п.6 НАПБ - *все*.



**Отчеты от трёх этих госструктур, к сожалению, были неутешительны. Министерство юстиций и Госпотребстандарт сняли с себя всякую ответственность, заявив, что создание подобных нормативных актов находится полностью в ведении МЧС Украины.**



УКРАЇНА

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
(ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ)

03680. м. Київ- 150, вул. Горького, 174  
Тел: 226-2971, факс 226-2970, 528-5600  
E-mail: dssu@dssu.gov.ua

29.01.2007 № 4445-Н/19

На № 3-07/НПІ від 03.01.2007 р.

Щодо розроблення Правил

Директору  
НВП "Спецматеріали"  
Дріжду Л.П.  
83114, м. Донецьк,  
вул. Рози Люксембург, 70

У Держспоживстандарті України у межах компетенції розглянуто Ваш лист стосовно розроблення Державним департаментом пожежної безпеки МНС України проекту "Правил виконання робіт з вогнезахисту" і повідомляємо наступне.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 288 "Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладається функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів" питання технічного регулювання у сфері пожежної безпеки в т.ч. щодо визначення виду нормативного-правового акту або нормативного документа, проект якого планується до розроблення, відноситься до компетенції Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

З огляду на те, що у Держспоживстандарт України від МНС не надходив на розгляд та погодження проект "Правил виконання робіт з вогнезахисту", можливість розглянути і зробити висновки щодо інших питання, які порушені у Вашому листі, наразі відсутня.

У разі надходження до Держспоживстандарту України зазначеного проекту його буде розглянуто в установленому порядку.

Заступник Голови

С. Черепков

Пирогов 526-54-50

42



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ  
УКРАЇНИ**

Україна, 01001, м.Київ  
вул. Городецького, 13  
Тел./факс:(38-044) 278-37-23

**НВП "Спецматеріали"**

83114, м. Донецьк,  
вул. Рози Люксембург, 70

02.02.2007 № 24-5D-68

На № \_\_\_\_\_

У Департаменті державної реєстрації розглянуто Ваше звернення щодо надання правової оцінки проекту Правил виконання робіт з вогнезахисту і повідомляється.

Міністерство юстиції не розглядає та не погоджує проекти нормативно-правових актів, а також згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 № 1577, здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер.

Разом з цим Мін'юст відповідно до його повноважень не надає правової оцінки дія органів державної влади та їх посадових осіб.

Зазначеного нормативно-правового акта до Мін'юсту не надходило, і в разі його надходження на державну реєстрацію до Мін'юсту буде проведена правова експертиза в установленому порядку.

**Директор Департаменту державної  
реєстрації нормативних актів**

Вик. Стременухов Д.В.  
Тел.271-15-57

**В.В.Бутрименко**

**Государственный департамент пожарной безопасности в своём ответе приглашал представителей фирмы принять участие в рассмотрении окончательной редакции "Правил".**

OT : LICENZA

ФАКС NO. : 289 14 24

ФЕВ. 13 2007 09:27

СТР1



Міністерство України  
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту  
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

**ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ**

01024, Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

Тел. (044) 253-56-32, 253-69-05.

16 лютого 2007 р. № 32/5/ 687

Директору НПП „Спецматеріали”  
Дріжду Л.П.

83114, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 70

16 лютого поточного року о 10-00 у приміщенні Держпожбезпеки відбудеться засідання робочої групи з розгляду остаточної редакції „Правил виконання робіт з вогнезахисту” та питань, викладених у Вашому листі від 03.01.2007 № 5. У зв'язку з цим, прошу Вас прийняти участь у засіданні робочої групи особисто.

Заступник начальника

О.О.Євсєєнко

Виконано:  
Нагод: 2891424



*На данное мероприятие было отправлено два представителя фирмы, однако, их мнение не было принято во внимание в ходе рассмотрения окончательной версии проекта. Замечания были проигнорированы и "Правила" были утверждены 24 июля 2007г.*

*31 июля 2007 г. в адрес руководителя предприятия пришло письмо от Государственного департамента пожарной безопасности, весьма пространно уведомляющее о том, что "Правила" вступили в действие, а также, о необходимости разработать и согласовать регламенты работ по огнезащите.*



Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій  
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

**ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ**

01024, Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
Тел. (044) 253-56-32

„31” липня 2007 р. № 32/51/4344

Керівникам підприємств  
(за списком)

Про затвердження  
Правил з вогнезахисту

Наказом МНС від 02.07.2007 № 460, який зареєстрований в Мін'юсті 24.07.2007 за № 849/14116, затверджено **Правила з вогнезахисту** (далі – Правила). Правила розроблені вперше і встановлюють основні вимоги щодо проектування, виконання та приймання робіт з вогнезахисного оброблення матеріалів, виробів, будівельних конструкцій, електричних кабелів, інженерного обладнання будинків і споруд, проходок через протипожежні перешкоди і огорожувальні конструкції, а також вимоги щодо придбання вогнезахисних засобів та утримання вогнезахисного покриття (просочення).

Вогнезахист є одним з дієвих засобів забезпечення пожежної безпеки об'єктів, а у зв'язку з бурхливим ростом обсягів будівництва висотних будинків, великих торговельно-розважувальних комплексів, застосуванням металевих та інших будівельних конструкцій, які не мають необхідної межі вогнестійкості або показників пожежної небезпеки, питання вогнезахисту стає усе більш актуальним.

До теперішнього часу єдині систематизовані правила щодо проектування, виконання та приймання робіт з вогнезахисту були відсутні. У деяких будівельних нормах та правилах пожежної безпеки для окремих галузей або об'єктів надаються часткові вимоги щодо вогнезахисту, але вони є неповними та застарілими, так як не враховують застосування нових будівельних матеріалів, вогнезахисних засобів, а також способів вогнезахисного оброблення. Тому основною метою Правил є нормативне урегулювання у даній галузі.

Правила з вогнезахисту розроблено Дежпожбезпеки за участю представників Українського союзу виробників протипожежної продукції та послуг, УкрНДПБ та погоджено з Мінрегіонбудом, Держспоживстандартом, МОЗ, Мін природи, Держпідприємництвом та Дежпромгнраглядом.

Серед іншого Правилами встановлюються **вимоги щодо порядку придбання та використання вогнезахисних засобів**. Так, при реалізації вогнезахисного засобу постачальник (виробник) повинен надати покупцю копію сертифіката відповідності, на лицьовому боці якої він робить відмітку про кількість наданого вогнезахисного засобу. Після закінчення вогнезахисного оброблення замовником робіт на зворотному боці копії цього сертифіката відповідності робиться відмітка щодо кількості застосованого вогнезахисного засобу (такі відмітки робляться окремо щодо кожного об'єкта вогнезахисту).

Одним з важливих вимог Правил є вимога щодо розробки **регламенту робіт з вогнезахисту** (далі – Регламент). Він розробляється виробником (представником виробника) для кожного конкретного вогнезахисного засобу та погоджується з Держпожбезпеки. У Регламенті визначаються технологічні вимоги щодо застосування вогнезахисного засобу та утримання вогнезахисного покриву. Регламент є нормативним документом, на підставі якого готується проект проведення робіт з вогнезахисного оброблення та виконуються роботи з вогнезахисту.

На підставі вищевикладеного Вам необхідно до 1 листопада 2007 р. розробити для кожного вогнезахисного засобу, що виробляється або імпортується Вашим підприємством, регламенти робіт з вогнезахисту та погодити їх з Держпожбезпеки. Порядок складання та погодження цього регламенту викладено у пункті 4 Правил. Після закінчення даного терміну застосування вогнезахисних засобів без відповідних регламентів буде заборонено.

Начальник Держпожбезпеки,  
Головний державний інспектор  
України з пожежного нагляду



В.М. Андрієнко

Хроміков  
2538982

*Владим Евгеньевич*

**В ходе длительной переписки НПП «Спецматериалы» с Госдепартаментом пожарной безопасности и многократного изменения содержания и структуры регламентов, они были утверждены на все выпускаемые и сертифицированные огнезащитные материалы собственного производства.**



Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій  
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  
**ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ**

01024, Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
Тел. (044) 253-56-32

28 жовтня 2007 р. № 31/5/ 6389  
На № 74-07/НПП від 20.09.2007

Директору НПП „Спецматеріали”  
Дрижу Л.П.

м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70

Про погодження Регламентів  
робіт з вогнезахисту

Державний департамент пожежної безпеки погоджує надані Вами Регламенти робіт з вогнезахисту на:

состав для вогнезахисного покриття „Ендотерм ХТ-150”, що спучується за ТУ У 13481691.01-97 із зміною 4;

состав для вогнезахисного покриття „Ендотерм 250103” за ТУ У 24.3-13481691-005-2001 із зміною 1;

состав для вогнезахисного покриття „Ендотерм 400201” за ТУ У 24.3-13481691-005-2001 із зміною 1;

состав для вогнезахисного покриття „Ендотерм 400202” за ТУ У 24.3-13481691-005-2001 із зміною 1;

состав для вогнезахисного покриття „Ендотерм 210104” за ТУ У 24.3-13481691-007-2003 із зміною 1;

состав для вогнезахисного покриття „Ендотерм 170205” за ТУ У 24.3-13481691-009-2004;

состав для вогнезахисного покриття „Ендотерм 220206” за ТУ У 24.3-13481691-010-2007.

Заступник начальника

О.О. Євсєєнко

Хроменков  
2891341



**Установленный департаментом срок действия данных регламентов - 3 года. Поэтому в декабре 2010 года в Департамент пожарной безопасности была отправлена просьба продлить Регламенты до конца срока действия сертификатов - октября 2012 года. В установленное время Регламенты не были продлены, для продления которых компании пришлось принять гарантийное обязательство относительно выполнения испытаний по европейским стандартам на 5 основных продуктов для огнезащиты металлоконструкций.**



НАУЧНО-  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  
**СПЕЦ МАТЕРИАЛЫ**

83007, г. Донецк, ул. Путиловская Роща, 9  
Тел/факс: /062/ 381-27-00, 381-12-27  
<http://www.endoterm.com.ua>  
E-mail: endoterm@i.ua

Исх. № 65-10/НПП от 22.12.2010г.

Директору

Государственного департамента  
пожарной безопасности МЧС Украины  
Улинцу Э.М.

В связи с окончанием срока действия прошу продлить Регламенты работ по огнезащите на выпускаемые материалы: "Эндотерм 400202", "Эндотерм ХТ-150", "Эндотерм 220206", "Эндотерм 170205", "Эндотерм 210104".

Гарантирую Вам, что начиная с 2011 года огнезащитные составы для металлоконструкций, выпускаемые НПП «Спецматериалы», будут испытаны по ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 «Захист від пожежі. Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності» в соответствии с планом испытаний, согласованным с Центром Сертификации.

"Эндотерм 400202" - март, 2011 г.

"Эндотерм 170205" - июль, 2011 г.

"Эндотерм 210104" - ноябрь, 2011 г.

"Эндотерм ХТ-150" - апрель, 2012 г.

"Эндотерм 220206" - октябрь, 2012 г.

По мере проведения сертификационных испытаний по ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 в Регламенты будут внесены соответствующие изменения.

Директор

Дрижд Л.П.

**Как оказалось, стоимость сертификации только одного материала по новому стандарту составляет порядка 300 тыс. грн. То есть, сумма, которую необходимо было потратить для выполнения компанией обязательств приближалась к полутора миллионам гривен. При этом на все указанные продукты имелись действующие сертификаты, срок которых истекал в октябре 2012. Интересно, что в Украине имеется только один центр сертификации и только одна испытательная лаборатория, аккредитованная по данному стандарту, и этот центр сертификации подчинен непосредственно Департаменту пожарной безопасности.**



83114, г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 70  
Тел/факс: /062/ 381-12-27, 381-27-00  
<http://www.endoterm.com.ua>  
E-mail: endoterm@i.ua

Исх. № 27-11/НПП от 16.05.2011 г.

Директору Государственного департамента  
пожарной безопасности МЧС Украины  
Улинцу Э.М.

В дополнение к письму № 65-10/НПП от 22.12.2010 г. (о проведении сертификационных испытаний огнезащитных материалов под торговой маркой «Эндотерм» по ДСТУ Б В.1.1-17:2007), сообщаем, что в связи с введением «Порядка оцінювання вогнезахисної здатності пасивного вогнезахисного покриття (облицювання) несучих сталевих колон» от 07.02.2011 г. (далее - Порядок), который разработан с учетом ДСТУ Б В.1.1-14:2007 «Защита от пожара. Колонны. Метод испытания на огнестойкость» и ДСТУ Б В.1.1-17:2007 «Защита от пожара. Огнезащитные покрытия для строительных несущих металлических конструкций», а также учитывая высокую стоимость проведения испытаний по ДСТУ Б В.1.1-17:2007, нами принято решение о проведении сертификационных испытаний огнезащитного состава «Эндотерм 210104» согласно данного Порядка для колонн с огнестойкостью до R180, при соответствующем решении Органа по сертификации, до конца действия сертификата соответствия № UA1.016.0051200-08 на данный огнезащитный состав.

Зам. директора ООО «НПП «Спецматериалы»

Мартыненко Д.Ф.

Фирма в 2011 году испытала и получила новый сертификат на один из продуктов, следуя срокам взятых на себя обязательств. Кроме того, она вынуждена была проходить испытания в рамках ежегодного контроля Центра сертификации за качеством выпускаемой продукции. Тем не менее, в середине апреля 2012 года Государственная инспекция техногенной безопасности отозвала регламенты, с таким трудом прдлённые, для 5 огнезащитных составов "Эндотерм" (в число которых попал и состав, уже испытанный по европейским стандартам "Эндотерм 400202", для которого был подписан новый Регламент).



ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

01024, Київ-24, вул. Крутилоуніверситетська, 20/1  
тел. (044) 585-68-12, тел/факс (044) 253-69-05, 254-05-08

від "18" 04 2012 р. № 36/4/2200  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20 р.

ТОВ «НВП «Спецматеріали»

Про проведення випробувань  
вогнезахисних засобів

Державна інспекція техногенної безпеки України повідомляє, що ТОВ «НВП «Спецматеріали» для погодження регламентів робіт з вогнезахисту на вогнезахисні засоби власного виробництва, а саме: «Ендотерм 400202», «Ендотерм 220206», «Ендотерм 210104», «Ендотерм 170205» та «Ендотерм ХТ-150», листом від 22.12.2010 № 65-10/НПП взяло на себе зобов'язання провести у період з березня 2011 року по жовтень 2012 року сертифікаційні випробування вищезазначених засобів по ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 «Захист від пожежі. Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності».

Враховуючи те, що до сьогоднішнього дня не надійшло документів підтверджуючих проведення таких випробувань, Держтехногенбезпеки України відзиває свої підписи щодо погодження регламентів робіт з вогнезахисту на «Ендотерм 400202» (рег. № 5/3/13481691/2011 від 25.06.2011), «Ендотерм 220206» (рег. № 9/2/13481691/2010 від 24.12.2010), «Ендотерм 210104» (рег. № 7/2/13481691/2010 від 24.12.2010), «Ендотерм 170205» (рег. № 8/2/13481691/2010 від 24.12.2010), та «Ендотерм ХТ-150» (рег. № 10/2/13481691/2010 від 24.12.2010).

Голова

Е.М. Улинець



*Автор письма ссылается на "невыполнение взятых на себя обязательств". Однако хотелось бы отметить, что испытания должны были быть проведены до октября 2012 года, а регламенты были отозваны в апреле, что лишило предприятие 5 месяцев, в ходе которых и планировалось проведение сертификационных испытаний. Кроме того, фирма вынуждена была проводить сертификацию системы управления качеством по ДСТУ ISO 9001-2009.*

*Реакцией на это стало заявление господину Улину, в котором сообщается о безосновательности подобных действий, содержится просьба отменить решение и напоминание о том, что своими действиями он уничтожает отечественного производителя огнезащитных составов Украины.*

Вих. № 37-12/НПП від 26.04.2012г.  
На № 36/4/2800 від 18.04.2012г.

Голові Державної інспекції  
техногенної безпеки України  
Улинцю Е.М.

### ЗАЯВА

Вважаємо відкликання Ваших підписів щодо погодження регламентів робіт з вогнезахисту (№ 5/3/13481691/2011; № 8/2/13481691/2010; № 10/2/13481691/2010; № 9/2/13481691/2010; № 7/2/13481691/2010) безпідставним і таким, що має бути негайно скасованим.

Усі вищенаведені Регламенти розроблені згідно НАПБ Б.01.012-2007 «Правила з вогнезахисту» та погоджені Державним департаментом пожежної безпеки в встановленому порядку.

Прийняті в листі № 65-10/НПП від 22.12.2010р. зобов'язання про добровільну сертифікацію вогнезахисних матеріалів згідно ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 фактично розширює галузь їх застосування. Ці матеріали вже мають сертифікати відповідності УкрСЕПРО і є дійсні. Тобто невиконання строків прийнятих на себе зобов'язань наведених у листі № 65-10/НПП від 22.12.2010р. по розширенню вогнезахисних показників матеріалів не дає Вам підстав відзивати підписи щодо погодження Регламентів з вогнезахисту.

Одночасно повідомляємо, що ТОВ «НПП «Спецматериалы» не відмовляється від взятих на себе зобов'язань у листі № 65-10/НПП від 22.12.2010р. і повідомляє наступне:

1. Вогнезахисний склад «Ендотерм 400202» повністю пройшов сертифікацію по ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 у 2011р. У Регламент були внесені зміни, після чого він був погоджений Державним департаментом пожежної безпеки (лист № 36/5/4519 від 25.06.11р.).
2. Згідно нашої заявки № 6884с6а-11 від 27.05.2011р. між Держцентром і нами був укладений договір № 6884с6а/288-11 від 25.06.2011р. на сертифікацію «Ендотерм 170205» згідно ДСТУ Б.В.1.1-17:2007. Випробування цього матеріала проводяться в ВЦ ТОВ «Тест» в діючий час. Після отримання Сертифіката відповідності в Державну інсекцію техногенної безпеки буде надан на узгодження Регламент робіт з вогнезахисту з внесеними змінами.
3. Своім листом № 27-11/НПП від 16.05.2011р. ми інформували Вас, що після прийняття Держцентром сертифікації «Порядка оцінювання вогнезахисної здатності пасивного вогнезахисного покриття (облицювання) несучих сталевих колон» від 07.02.2011р., а також враховуючи велику собівартість сертифікації вогнезахисної суміші «Ендотерм 210104» до вогнестійкості R 150 (понад 200 тис. грн.) по ДСТУ Б.В.1.1-17:2007, нами було прийнято рішення про

покриття (облицювання) несучих сталевих колон» від 07.02.2011р., а також враховуючи велику собівартість сертифікації вогнезахисної суміші «Ендотерм 210104» до вогнестійкості R 150 (понад 200 тис. грн.) по ДСТУ Б.В.1.1-17:2007, нами було прийнято рішення про сертифікацію цього матеріалу по ДСТУ Б.В.1.1-14:2007. Сертифікація цього матеріала зараз триває, після отримання нового сертифіката зміни до Регламенту робіт з вогнезахисту будуть надані на узгодження в діючому порядку.

4. Сертифікація «Ендотерм ХТ-150» та «Ендотерм 220206» згідно листа № 65-10/НПП від 22.12.2010р. буде проведена в узгоджених строках.

Згідно Вашого листа не вбачається порушення в наших діях, оскільки відповідно до листа ТОВ «НПП «Спецматеріали» № 65-10/НПП від 22.12.2010р. вказані початкові строки проведення сертифікаційних робіт, а їх закінчення залежить від багатьох факторів за які ми не можемо нести відповідальність тому вони не вказані у вищенаведеному листі. Це свідчить про безпідставність відзову підписів про погодження Регламентів.

Керівництво нашого підприємства неодноразово зверталось до Департаменту пожежної безпеки і до Вас особисто про те що дії Департаменту привели до суттєвого погіршення становища вітчизняних виробників вогнезахисних засобів. Так з 2004 по 2011р. доля вітчизняних виробників вогнезахисних сумішей для металевих конструкцій, про які йдеться мова в Вашому листі, у порівнянні з іноземними виробниками знизилася з 70 до 15 відсотків. Підтвердилися і наші прогнози до того, що введення нового регуляторного документа – регламента з вогнезахисту, який спливає з «Правил з вогнезахисту» привело до обмеження та спотворення конкуренції на ринку вогнезахисних матеріалів України на користь іноземних виробників і відповідно посилило монопольне становище однієї з відомих іноземних фірм.

Нагадуємо, що надання переваг окремим суб'єктам господарювання, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів порушують законодавство і є забороненим відповідно до статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Своєю дією Ви вчиняєте економічну шкоду нашому підприємству, оскільки фактично зупиняєте реалізацію вище вказаних матеріалів в самий ліпший для цього період – влітку. Внаслідок цього ми вимушені будемо вимагати відшкодування збитків в рамках діючого законодавства.

З урахуванням наведеного прошу Державну інспекцію техногенної безпеки України негайно скасувати рішення про відзив підписів.

Письмову відповідь до нашої заяви прошу надати в термін передбачений законодавством України.

Зам. директора



Мартиненко Д.Ф.



**Более полутора месяцев ответа на данное письмо не приходило. В тексте же ответа фигурирует уже совсем иная причина отзыва подписей под регламентами: конечный срок действия протоколов испытаний – 3 года.**



**ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ**

01024, Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
тел. (044) 585-68-12, тел/факс (044) 253-69-05, 254-05-08

від " 9 " 06 2012 р. № 36/4/4171  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

ТОВ «НВП «Спецматеріали»

83007, м. Донецьк,  
вул. Путивлівський Гай, 9

Про проведення випробувань  
вогнезахисних засобів

Державна інспекція техногенної безпеки України на лист від 26.04.2012 № 37-12/НПП щодо правомірності відкликання підписів погодження регламентів робіт з вогнезахисту на «Ендотерм 400202» (рег. № 5/3/13481691/2011 від 25.06.2011), «Ендотерм 220206» (рег. № 9/2/13481691/2010 від 24.12.2010), «Ендотерм 210104» (рег. № 7/2/13481691/2010 від 24.12.2010), «Ендотерм 170205» (рег. № 8/2/13481691/2010 від 24.12.2010) та «Ендотерм ХТ-150» (рег. № 10/2/13481691/2010 від 24.12.2010) повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 4 Правил з вогнезахисту, затверджених наказом МНС від 02.06.2007 № 460, зареєстрованих у Мін'юсті 24.07.2007 за № 849/14116, у регламентах робіт з вогнезахисту зазначаються показники вогнезахисних засобів, які характеризують їх вогнезахисні властивості, згідно із сертифікатом відповідності та (або) протоколом випробувань. Крім того, відповідно до п. 3.6 Порядку проведення обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення протоколи випробувань дійсні не більш 3-х років.

ТОВ «НВП «Спецматеріали» листом від 15.11.2010 № 55-10/НПП направив на погодження регламенти робіт з вогнезахисту на вищезазначені вогнезахисні засоби. Для підтвердження їх вогнезахисної здатності разом з чинними сертифікатами відповідності надало декілька різних протоколів випробувань (у т.ч. попередніх, періодичних та кваліфікаційних), які проводилися з 2000 по 2008 роки.

Держтехногенбезпеки України, враховуючи вимоги Правил з вогнезахисту та Порядку проведення обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення, було відмовлено у погодженні вищезазначених регламентів (лист від 14.12.2010 № 36/5/8431).

Після цього ТОВ «НВП «Спецматеріали» листом від 22.12.2010 № 65-10/НПП повторно направило на погодження дані регламенти, зобов'язуючись у період з березня 2011 року по жовтень 2012 року провести сертифікаційні випробування вогнезахисних засобів по ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 «Захист від пожежі. Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод


0006519

визначення вогнезахисної здатності, на підставі яких остаточно будуть підтверджені зазначені у регламентах їх вогнезахисні властивості.

Держтехногенбезпеки України, прийнявши до уваги вищезазначені зобов'язання, а також той факт, що ТОВ «НВП «Спецматеріали» є єдиним великим вітчизняним виробником вогнезахисних засобів, погодило вищевказані регламенти робіт з вогнезахисту.

Враховуючи вищевикладене Держтехногенбезпеки України вважає за можливе погодити регламент робіт з вогнезахисту на «Ендотерм 400202», за якими було надано протокол випробувань та новий сертифікат відповідності UA1.016.0075078-11. Рішення щодо погодження інших регламентів, за якими було відкликано підпис, буде прийнято після надходження відповідних протоколів випробувань.

Голова



Е.М. Улинець

*В это же время фирмы, работающие с материалами "Эндотерм" предоставили копии писем Департамента, довольно оперативно направленных в их адрес, о лишении Регламентов по огнезащите.*

ТЕЛ: 0577666841

12 ИЮН 2012 9:35 СТР1

Державна інспекція техногенної безпеки України повідомляє, що у зв'язку з непроведенням у встановлені терміни ТОВ «НВП «Спецматеріали» випробувань вогнезахисних засобів відкликала свої підписи погодження наступних регламентів робіт з вогнезахисту:

- рег. № 9/2/13481691/2010 від 24.12.2010 («Ендотерм 220206»);
- рег. № 7/2/13481691/2010 від 24.12.2010 («Ендотерм 210104»); ✓
- рег. № 8/2/13481691/2010 від 24.12.2010 («Ендотерм 170205»);
- рег. № 10/2/13481691/2010 від 24.12.2010 («Ендотерм ХТ-150»); ✓



**ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

40016, м. Суми, вул. П. Комуни, 70. (0542) 66-54-81, 66-55-03, факс (0542) 22-52-05, 66-55-35

15.06.2012 № 13/6/2922  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Фізичним особам-підприємцям,  
керівникам підприємств, установ,  
організацій Сумської області, які  
отримали ліцензії (копії ліцензій) на  
надання послуг та виконання робіт  
протипожежного призначення

Управління Держтехногенбезпеки у Сумській області повідомляє, що у зв'язку з непроведенням ТОВ «НВП «Спецматеріали» у встановлені терміни випробувань вогнезахисних засобів Державна інспекція техногенної безпеки України відкликала свої підписи погодження наступних регламентів робіт з вогнезахисту:

- рег. № 9/2/13481691/2010 від 24.12.2010 («Ендотерм 220206»);
- рег. № 7/2/13481691/2010 від 24.12.2010 («Ендотерм 210104»);
- рег. № 8/2/13481691/2010 від 24.12.2010 («Ендотерм 170205»);
- рег. № 10/2/13481691/2010 від 24.12.2010 («Ендотерм ХТ-150»).

На підставі вищезазначеного Вам необхідно дотримуватись вимог Правил з вогнезахисту при виконанні робіт протипожежного призначення та недопускати застосування вищезазначених вогнезахисних засобів без погоджених регламентів.

Начальник Управління

О.М. Данілін



**Интересная ситуация также сложилась с участием компании "А плюс В Украина". 20 апреля, то есть через 2 дня после отзыва подписей под Регламентами предприятия «Спецматериалы» в адрес директора «А плюс В Украина» было отправлено следующее письмо.**

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Відділ технічної безпеки  
вул. Давидовича, 10, м. Київ, 01044, Україна, 254-05-08

від 20.04

№ 20/2/2035

на №

Директору ТОВ «ПТК «А плюс В  
Україна»  
Бурі В.П.

м. Київ, вул. Чапаса, 2/16

Про розгляд листа

Державна інспекція техногенної безпеки України, розглянувши Ваш лист щодо погодження регламентів робіт з вогнезахисту на матеріали марки «Ендотерм» ТОВ «НПП «Спецматеріали» з допущеними відхиленнями від НАПБ Б.01.012-2007 «Правила з вогнезахисту», повідомляє.

Держтехнобезпеки України листом від 18.04.2012 № 36/4/2800 відізвило підпис щодо погодження регламентів робіт з вогнезахисту на матеріал «Ендотерм 400202» (рег. № 5/3/13481691/2011 від 25.06.2011), «Ендотерм 220206» (рег. № 9/2/13481691/2010 від 24.12.2010), «Ендотерм 210104» (рег. № 7/2/13481691/2010 від 24.12.2010), «Ендотерм 170205» (рег. № 8/2/13481691/2010 від 24.12.2010), «Ендотерм ХТ-150» (рег. № 10/2/13481691/2010 від 24.12.2010).

Перший заступник Голови



І.Я. Кривак

Головний

5856834

0005397

20.04.12

20.05.12

## **ВЫВОДЫ:**

*Так что же, проблемы с ликвидацией Регламентов, повлекшие за собой значительные убытки и увольнение сотрудников, были вызваны «заказом» фирмы-конкурента?! Как оказалось, государственные структуры Украины содействуют, и достаточно безграмотно (принимая во внимание то, что не были учтены сроки гарантийного обязательства и то, что один из продуктов уже прошёл сертификацию) определённой компании в ведении нечестной конкурентной борьбы на рынке огнезащиты. А новые нормативно-правовые акты становятся оружием в этой борьбе...*